

**Ausschreibungstext**

**Herstellerinformation:**

Optec AG  
Guyer-Zeller-Strasse 14  
CH-8620 Wetzikon ZH

Telefon +41 44 933 07 70  
Mail: [info@optec.ch](mailto:info@optec.ch)  
Web : [www.optec.ch](http://www.optec.ch)

**Typ: M3PRO MID 1-5A-CT 2-S0 Energiezähler**

**IR Schnittstelle:**

Für Anschluss Zusatzmodule M-Bus / KNX-EIB / Modbus, SD-Card oder LAN

**Technische Merkmale:**

Beleuchtetes Display  
Passwortschutz  
Spannungsanschluss: 400/230V, 50Hz  
3 phasig, 4 Leiter unsymmetrisch belastet  
Stromwandler: .../5A  
LCD Display mit Anzeige Wirkenergie  
2 Impulsausgänge  
4 Quadranten Messung  
S0 Schnittstelle  
Für DIN Schiene Befestigung 35mm  
Abmessungen BxHxT: 72x90x64 mm  
Einbaubreite in TE 4



**Genauigkeitsklasse:**

Wirkenergie Klasse 1 nach EN50470-1-3  
Blindenergie Klasse 2 nach EN 62053-23

**MID-Prüfung:**

MID geprüft Modul B für interne Verrechnungszwecke  
Die MID Eich- und Prüfungskosten sind im Preis des Energie Zähler enthalten

**Typ: M3PRO MID 1-5A-CT 2-S0 Energiezähler**

**Artikelnummer: HC.ECSPM67**

**Menge:..... EP:.....**