


# Power Analyser UMG 96RM-EL

Modbus-Adressenliste und  
Formelsammlung



05/2018

Dok. Nr. 1.040.108.4.e

www.janitza.de

Janitza electronics GmbH  
Vor dem Polstück 6  
D-35633 Lahnau  
Support Tel. +49 64 41 9642-22  
Fax +49 64 41 9642-30  
e-mail: info@janitza.de  
www.janitza.de

**Janitza**<sup>®</sup>

# Inhalt

<b>Modbus</b>	<b>4</b>
Modbus-Funktionen (Slave)	4
Byte-Reihenfolge	5
Aktualisierungsrate	5
Zahlenformate	5
Symbole und Definitionen	5
<b>Erläuterungen zu den Messwerten</b>	<b>6</b>
<b>Parameter</b>	<b>14</b>
<b>Adressenliste</b>	<b>17</b>
Häufig benötigte Messwerte	17
Messwerte, Typ Float	18
Messwerte, Typ Short	20
Mittelwerte, Typ Float	22
Mittelwerte, Typ Short	24
Minwerte, Typ Float	26
Minwerte, Typ Short	27
Maxwerte, Typ Float	28
Maxwerte, Type Short	30
Maxwerte der Mittelwerte, Typ Float	32
Maxwerte der Mittelwerte, Type Short	33
Energie, Typ Integer	34
Energie, Typ Float	38
Fourieranalyse	42
Messwerte, Typ Float, Fourieranalyse	42
Messwerte, Typ Short, Fourieranalyse	48
Mittelwerte, Typ Float, Fourieranalyse	54
Mittelwerte, Typ Short, Fourieranalyse	60
Maxwerte, Typ Float, Fourieranalyse	66
Maxwerte, Typ Short, Fourieranalyse	72

# optec

energie ist messbar

Optec AG | Guyer-Zeller-Strasse 14 | CH-8620 Wetzikon ZH

Telefon: +41 44 933 07 70 | Telefax: +41 44 933 07 77

E-Mail: [info@optec.ch](mailto:info@optec.ch) | Internet: [www.optec.ch](http://www.optec.ch)

## Copyright

Dieses Handbuch unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes und darf weder als Ganzes noch in Teilen auf mechanische oder elektronische Weise fotokopiert, nachgedruckt, reproduziert oder auf sonstigem Wege ohne die rechtsverbindliche, schriftliche Zustimmung von

Janitza electronics GmbH,  
Vor dem Polstück 6,  
D 35633 Lahnau,  
Deutschland,

vervielfältigt oder weiterveröffentlicht werden.

## Geschützte Markenzeichen

Alle Markenzeichen und ihre daraus resultierenden Rechte gehören den jeweiligen Inhabern dieser Rechte.

## Haftungsausschluss

Janitza electronics GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für Fehler oder Mängel innerhalb dieses Handbuches und übernimmt keine Verpflichtung, den Inhalt dieses Handbuchs auf dem neuesten Stand zu halten.

## Kommentare zum Handbuch

Ihre Kommentare sind uns willkommen. Falls irgend etwas in diesem Handbuch unklar erscheint, lassen Sie es uns das bitte wissen und schicken Sie uns eine EMAIL an:

[info@janitza.de](mailto:info@janitza.de)

# Modbus

## Modbus-Funktionen (Slave)

Das UMG 96RM-EL unterstützt als Slave folgende Modbus-Funktionen:

### 03 Read Holding Registers

Reads the binary contents of holding registers (4X references) in the slave.

### 04 Read Input Registers

Reads the binary contents of input registers (3X references) in the slave.

### 06 Preset Single Register

Presets a value into a single holding register (4X reference). When broadcast, the function presets the same register reference in all attached slaves.

### 16 (10Hex) Preset Multiple Registers

Presets values into a sequence of holding registers (4X references). When broadcast, the function presets the same register references in all attached slaves.

### 23 (17Hex) Read/Write 4X Registers

Performs a combination of one read and one write operation in a single Modbus transaction. The function can write new contents to a group of 4XXX registers, and then return the contents of another group of 4XXX registers. Broadcast is not supported.

## Byte-Reihenfolge

Die Daten in der Modbus-Adressenliste können im Format

- Big-Endian (High-Byte vor Low-Byte) und im Format
- Little-Endian (Low-Byte vor High-Byte)

abgerufen werden.

Die in dieser Adressenliste beschriebenen Adressen liefern die Daten im Format „Big-Endian“ zurück.

Wenn Sie Daten im Format „Little-Endian“ benötigen, müssen Sie zur Adresse den Wert 32768 addieren.

## Aktualisierungsrate

Die Modbus-Registeradressen werden alle 200ms aktualisiert.

## Zahlenformate

Typ	Größe	Minimum	Maximum
char	8 bit	0	255
byte	8 bit	-128	127
short	16 bit	$-2^{15}$	$2^{15} - 1$
int	32 bit	$-2^{31}$	$2^{31} - 1$
uint	32 bit	0	$2^{32} - 1$
long64	64 bit	$-2^{63}$	$2^{63} - 1$
float	32 bit	IEEE 754	IEEE 754
double	64 bit	IEEE 754	IEEE 754

## Symbole und Definitionen

N	Gesamtzahl der Abtastpunkte je Periode (Zum Beispiel in einer Periode von 20ms)
k	Abtastwert oder Anzahl der Abtastwerte je Periode ( $0 \leq k < N$ )
p	Nummer bzw. Kennung des Außenleiters ( $p = 1, 2$ oder $3$ )
$i_{pk}$	Abtastwert k des Stroms von Außenleiter p
$u_{pNk}$	Abtastwert k der Neutralspannung von Außenleiter p
$P_p$	Wirkleistung für Außenleiter p

# Erläuterungen zu den Messwerten

## Messwert

- Ein Messwert ist ein Effektivwert der über einen Zeitraum (Messfenster) von 200ms gebildet wird.
- Ein Messfenster im 50Hz Netz beträgt 10 Perioden und im 60Hz Netz 12 Perioden.
- Ein Messfenster hat einen Startzeitpunkt und einen Endzeitpunkt.
- Die Auflösung von Startzeitpunkt und Endzeitpunkt betragen ca. 2ns.
- Die Genauigkeit von Startzeitpunkt und Endzeitpunkt hängt von der Genauigkeit der internen Uhr ab. (Typisch +/- 1Minute/Monat)
- Um die Genauigkeit der internen Uhr zu verbessern empfiehlt es sich die Uhrzeit im Gerät mit der eines Zeitserverns zu vergleichen und nachzuführen.



Die in dieser Dokumentation aufgeführten Adressen im Bereich 0 - 999 sind direkt am Gerät einstellbar. Der Adress-Bereich ab 1000 kann ausschließlich über Modbus bearbeitet werden!

## Mittelwert des Messwertes

- Für jeden Messwert wird über den gewählten Mittelungszeitraum ein gleitender Mittelwert berechnet.
- Der Mittelwert wird alle 200ms berechnet.
- Die möglichen Mittelungszeiten können Sie der Tabelle entnehmen.

n	Mittelungszeit / Sekunden
0	5
1	10
2	15
3	30
4	60
5	300
6	480
7	600
8	900

## Maxwert des Messwertes

- Der *Maxwert des Messwertes* ist der größte Messwert der seit der letzten Löschung aufgetreten ist.

## Minwert des Messwertes

- Der *Minwert des Messwertes* ist der kleinste Messwert der seit der letzten Löschung aufgetreten ist.

## Maxwert of average value

- Ein *Maxwert des Mittelwertes* ist der größte Mittelwert der seit der letzten Löschung aufgetreten ist.

## Nominal-Strom, -Spannung, -Frequenz

- Die Grenzwerte für Ereignisse und Transienten werden in Prozent vom Nominalwert eingestellt.

## Nennstrom $I_{\text{rated}}$

- Der  $I_{\text{rated}}$  ist der Nennstrom des Transformators und wird für die Berechnung des K-Faktors benötigt.

## Peakwert negativ

- Höchster negativer Abtastwert aus dem letzten 200ms Messfenster.

## Peakwert positiv

- Höchster positiver Abtastwert aus dem letzten 200ms Messfenster.

## Crest-Faktor

- Der Crest-Faktor beschreibt das Verhältnis zwischen Spitzenwert und Effektivwert einer Wechselgröße. Er dient als Kennwert zur groben Beschreibung der Kurvenform einer Wechselgröße. Eine weitere Größe zur Charakterisierung der Abweichung von der reinen Sinusform ist zum Beispiel der Klirrfaktor.
- *Beispiel: Eine sinusförmige Wechselspannung mit einem Effektivwert von 230 V hat einen Spitzenwert von ca. 325 V. Der Crest-Faktor beträgt dann  $325 \text{ V} / 230 \text{ V} = 1,414$ .*

Effektivwert des Stroms für Außenleiter p

$$I_p = \sqrt{\frac{1}{N} \cdot \sum_{k=0}^{N-1} i_{p_k}^2}$$

Effektivwert des Neutralleiterstroms

$$I_N = \sqrt{\frac{1}{N} \cdot \sum_{k=0}^{N-1} (i_{1_k} + i_{2_k} + i_{3_k})^2}$$

Effektivspannung L-N

$$U_{pN} = \sqrt{\frac{1}{N} \cdot \sum_{k=0}^{N-1} u_{pN_k}^2}$$

Effektivspannung L-L

$$U_{pg} = \sqrt{\frac{1}{N} \cdot \sum_{k=0}^{N-1} (u_{gN_k} - u_{pN_k})^2}$$

Sternpunktspannung (vektoriell)

$$U_{\text{Sternpunktspannung}} = U_{1_{ms}} + U_{2_{ms}} + U_{3_{ms}}$$

Wirkleistung für Außenleiter

$$P_p = \frac{1}{N} \cdot \sum_{k=0}^{N-1} (u_{pN_k} \times i_{p_k})$$

Scheinleistung für Außenleiter p

- Die Scheinleistung ist vorzeichenlos.

$$S_p = U_{pN} \cdot I_p$$

Gesamt-Scheinleistung (arithmetisch)

- Die Scheinleistung ist vorzeichenlos.

$$S_A = S_1 + S_2 + S_3$$

Peak demand  $P_{\max}$

- T = Periodendauer
- $t_n$  = n-te Intervallzeit
- $P_n$  = n-te Leistungsmesswert
- N = Anzahl der Messintervalle in der Periodendauer T

$$P_{\max} = \max \left( P_{\max}; \frac{1}{T} \sum_{n=1}^N (t_n \cdot P_n) \right)$$

## Ordnungsnummern der Oberschwingungen

xxx[0] = Grundschiwingung (50Hz/60Hz)  
 xxx[1] = 2-te Oberschwiwingung (100Hz/120Hz)  
 xxx[2] = 3-te Oberschwiwingung (150Hz/180Hz)  
 usw.

## THD

- THD (Total Harmonic Distortion) ist der Verzerrungsfaktor und gibt das Verhaltnis der harmonischen Anteile einer Schwiwingung zur Grundschiwingung an.

### Verzerrungsfaktor fur die Spannung

- M = 40 (UMG604, UMG508, UMG96RM)
- M = 50 (UMG605, UMG511)
- fund entspricht n=1

$$THD_U = \frac{1}{|U_{fund}|} \sqrt{\sum_{n=2}^M |U_{n.Harm}|^2}$$

### Verzerrungsfaktor fur den Strom

- M = 40 (UMG604, UMG508, UMG96RM)
- M = 50 (UMG605, UMG511)
- fund entspricht n=1

$$THD_I = \frac{1}{|I_{fund}|} \sqrt{\sum_{n=2}^M |I_{n.Harm}|^2}$$

## ZHD

- THD fur die Zwischenharmonischen.
- Wird in den Gerateserien UMG511 und UMG605 berechnet.

## Zwischenharmonische

- Sinusformige Schwiwingungen, deren Frequenzen kein ganzzahliges Vielfaches der Netzfrequenz (Grundschiwingung) sind.
- Wird in den Gerateserien UMG511 und UMG605 berechnet.
- Berechnungs- und Messverfahren entsprechen der DIN EN 61000-4-30.
- Die Ordnungsnummer einer Zwischenharmonischen entspricht der Ordnungsnummer der nachst kleineren Oberschwiwingung. Es liegt also zum Beispiel zwischen der 3-ten und 4-ten Oberschwiwingung die 3-te Zwischenharmonische.

## TDD (I)

- TDD (Total Demand Distortion) gibt das Verhaltnis zwischen den Stromoberschwiwingungen (THDi) und den Stromeffektivwert bei Vollast an.
- IL = Voll-Laststrom
- M = 40 (UMG604, UMG508, UMG96RM)
- M = 50 (UMG605, UMG511)

$$TDD = \frac{1}{I_L} \sqrt{\sum_{n=2}^M I_n^2} \times 100\%$$

## Rundsteuersignal U (EN61000-4-30)

Das Rundsteuersignal U, ist eine Spannung (200ms Messwert), die zu einer vom Nutzer festgelegten Tragerfrequenz gemessen wurde. Es werden nur Frequenzen unterhalb 3kHz betrachtet.

## Rundsteuersignal I

Das Rundsteuersignal I, ist ein Strom (200ms Messwert), die zu einer vom Nutzer festgelegten Tragerfrequenz gemessen wurde. Es werden nur Frequenzen unterhalb 3kHz betrachtet.



## Mitsystem-Gegensystem-Nullsystem

- Das Ausmaß einer Spannungs- oder Strom-Unsymmetrie in einem dreiphasigen System wird mittels der Komponenten Mitsystem, Gegensystem und Nullsystem gekennzeichnet.
- Die im Normalbetrieb angestrebte Symmetrie des Drehstromsystems wird durch unsymmetrische Lasten, Fehler und Betriebsmittel gestört.
- Ein dreiphasiges System wird symmetrisch genannt, wenn die drei Außenleiterspannungen und -ströme gleich groß und gegeneinander um  $120^\circ$  phasenverschoben sind. Wenn eine oder beide Bedingungen nicht erfüllt sind, wird das System als unsymmetrisch bezeichnet. Durch die Berechnung der symmetrischen Komponenten bestehend aus Mitsystem, Gegensystem und Nullsystem ist eine vereinfachte Analyse eines unbalancierten Fehlers in einem Drehstromsystem möglich.
- Unsymmetrie ist ein Merkmal der Netzqualität für die in internationalen Normen (zum Beispiel EN 50160) Grenzwerte festgelegt wurden.

### Mitsystem

$$U_{Mit} = \frac{1}{3} \left| U_{L1,fund} + U_{L2,fund} \cdot e^{j\frac{2\pi}{3}} + U_{L3,fund} \cdot e^{j\frac{4\pi}{3}} \right|$$

### Gegensystem

$$U_{Geg} = \frac{1}{3} \left| U_{L1,fund} + U_{L2,fund} \cdot e^{-j\frac{2\pi}{3}} + U_{L3,fund} \cdot e^{-j\frac{4\pi}{3}} \right|$$

### Nullsystem

$$U_{Nullsystem} = \frac{1}{3} \left| U_{L1,fund} + U_{L2,fund} + U_{L3,fund} \right|$$

Eine Nullkomponente kann nur dann auftreten, wenn über den Mittelpunktsteiter eine Summenstrom zurückfließen kann.

### Spannungsunsymmetrie

$$Unsymmetrie = \frac{U_{Geg}}{U_{Mit}}$$

### Unterabweichung U (EN61000-4-30)

$$U_{unter} = \frac{U_{din} - \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n U_{rms-unter,i}^2}{n}}}{U_{din}} [\%]$$

### Unterabweichung I

$$I_{unter} = \frac{I_{Nennstrom} - \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n I_{rms-unter,i}^2}{n}}}{I_{Nennstrom}} [\%]$$

## K-Faktor

- Der K-Faktor beschreibt den Anstieg der Wirbelstromverluste bei Belastung mit Oberschwingungen. Bei einer sinusförmigen Belastung des Transformators ist der K-Faktor =1. Je größer der K-Faktor ist, desto stärker kann ein Transformator mit Oberschwingungen belastet werden ohne zu überhitzen.

## Leistungsfaktor - Power Factor (arithmetisch)

- Der Leistungsfaktor ist vorzeichenlos.

$$PF_A = \frac{|P|}{S_A}$$

## CosPhi - Fundamental Power Factor

- Für die Berechnung des cosphi wird nur der Grundschwingungsanteil verwendet.
- Vorzeichen CosPhi:  
- = für Lieferung von Wirkleistung  
+ = für Bezug von Wirkleistung

$$PF_1 = \cos(\varphi) = \frac{P_1}{S_1}$$

## CosPhi Summe

- Vorzeichen CosPhi:  
- = für Lieferung von Wirkleistung  
+ = für Bezug von Wirkleistung

$$\cos(\varphi)_{Sum_3} = \frac{P_{1fund} + P_{2fund} + P_{3fund}}{\sqrt{(P_{1fund} + P_{2fund} + P_{3fund})^2 + (Q_{1fund} + Q_{2fund} + Q_{3fund})^2}}$$

$$\cos(\varphi)_{Sum_4} = \frac{P_{1fund} + P_{2fund} + P_{3fund} + P_{4fund}}{\sqrt{(P_{1fund} + P_{2fund} + P_{3fund} + P_{4fund})^2 + (Q_{1fund} + Q_{2fund} + Q_{3fund} + Q_{4fund})^2}}$$

## Phasenwinkel Phi

- Der Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung von Außenleiter p wird gemäß DIN EN 61557-12 berechnet und dargestellt.
- Das Vorzeichen des Phasenwinkels entspricht dem Vorzeichen der Blindleistung.

## Grundschantwngungs-Blindleistung

Die Grundschantwngungs-Blindleistung ist die Blindleistung der Grundschantwngung und wird über die Fourieranalyse (FFT) berechnet. Spannung und Strom müssen nicht sinusförmig sein. Alle im Gerät berechneten Blindleistungen sind Grundschantwngungs-Blindleistungen.

### Vorzeichen der Blindleistung

- Vorzeichen  $Q = +1$  für  $\varphi_p$  im Bereich  $0^\circ \dots 180^\circ$  (induktiv)
- Vorzeichen  $Q = -1$  für  $\varphi_p$  im Bereich  $180^\circ \dots 360^\circ$  (kapazitiv)

$$\text{Vorzeichen } Q(\varphi_p) = +1 \text{ falls } \varphi_p \in [0^\circ - 180^\circ]$$

$$\text{Vorzeichen } Q(\varphi_p) = -1 \text{ falls } \varphi_p \in [180^\circ - 360^\circ]$$

### Blindleistung für Außenleiter p

- Blindleistung der Grundschantwngung.

$$Q_{fundp} = \text{Vorzeichen } Q(\varphi_p) \cdot \sqrt{S_{fundp}^2 - P_{fundp}^2}$$

### Gesamt-Blindleistung

- Blindleistungen der Grundschantwngung.

$$Q_V = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

### Verzerrungs-Blindleistung

- Die Verzerrungs-Blindleistung ist die Blindleistung aller Oberschantwngungen und wird über die Fourieranalyse (FFT) berechnet.

$$D = \sqrt{S^2 - P^2 - Q_{fund}^2}$$

- Die Scheinleistung  $S$  enthält die Grundschantwngung und alle Oberschantwngungsanteile bis zur  $M$ -ten Oberschantwngung.
- Die Wirkleistung  $P$  enthält die Grundschantwngung und alle Oberschantwngungsanteile bis zur  $M$ -ten Oberschantwngung.
- $M = 50$  (UMG605, UMG605-PRO, UMG511, UMG512-PRO)

### Blindarbeit pro Phase

$$E_{r_{L1}} = \int Q_{L1}(t) \cdot \Delta t$$

### Blindarbeit pro Phase, induktiv

$$E_{r(ind)_{L1}} = \int Q_{L1}(t) \cdot \Delta t \quad \text{für } Q_{L1}(t) > 0$$

### Blindarbeit pro Phase, kapazitiv

$$E_{r(cap)_{L1}} = \int Q_{L1}(t) \cdot \Delta t \quad \text{für } Q_{L1}(t) < 0$$

### Blindarbeit, Summe L1-L3

$$E_{r_{L1,L2,L3}} = \int (Q_{L1}(t) + Q_{L2}(t) + Q_{L3}(t)) \cdot \Delta t$$

### Blindarbeit, Summe L1-L3, induktiv

$$E_{r(ind)_{L1,L2,L3}} = \int (Q_{L1}(t) + Q_{L2}(t) + Q_{L3}(t)) \cdot \Delta t$$

für  $(Q_{L1}(t) + Q_{L2}(t) + Q_{L3}(t)) > 0$

### Blindarbeit, Summe L1-L3, kapazitiv


$$E_{r(cap)_{L1,L2,L3}} = \int (Q_{L1}(t) + Q_{L2}(t) + Q_{L3}(t)) \cdot \Delta t$$

für  $(Q_{L1}(t) + Q_{L2}(t) + Q_{L3}(t)) < 0$

## Tarif-Umschaltung

Die Tarif-Umschaltung der Arbeitszähler erfolgt über die Adressen 618 bis 624.


- Durch das Setzen bzw. Löschen der Bits 0 bis 6 wählen Sie einen der Tarife 1 bis 7 aus.
- Bit 7 bis 15 dürfen nicht gesetzt werden und müssen immer 0 sein.
- Tarif 0 ist immer aktiv und kann nicht abgeschaltet werden.
- Nur das niederwertigste gesetzte Bit wird ausgewertet.



Beispiel:

Tarif 3 für „Wirkarbeit“ und „Wirkarbeit bezogen“ aktivieren.


- Bit 2 auf Adresse 618 setzen.  
Die Zähler für „Wirkarbeit“ sind aktiv.
- Bit 2 auf Adresse 619 setzen.  
Die Zähler für „Wirkarbeit bezogen“ sind aktiv.



Beispiel:

Gleichzeitiges Setzen von Tarif 3 und Tarif 5 auf einer Adresse.

- Bit 2 und Bit 4 auf Adresse 618 setzen.  
Da nur das niederwertigste gesetzte Bit ausgewertet wird, ist nur Tarif 3 aktiv; Bit 4 für Tarif 5 wird ignoriert.
- Die Zähler für „Wirkarbeit“ (Tarif 3) sind aktiv.





# Parameter

Diese Werte lassen sich auch am Gerät über die Tasten einstellen.

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Einstellbereich	Voreinstellung
10	FLOAT	RD/WR	A	Stromwandler I1, primär	0..1000000 <sup>(*)</sup>	5
12	FLOAT	RD/WR	A	Stromwandler I1, sek.	1..5	5
14	FLOAT	RD/WR	V	Spannungswandler V1, prim.	0..1000000 <sup>(*)</sup>	400
16	FLOAT	RD/WR	V	Spannungswandler V1, sek.	100, 400	400
18	FLOAT	RD/WR	A	Stromwandler I2, primär	0..1000000 <sup>(*)</sup>	5
20	FLOAT	RD/WR	A	Stromwandler I2, sek.	1..5	5
22	FLOAT	RD/WR	V	Spannungswandler V2, prim.	1..1000000	400
24	FLOAT	RD/WR	V	Spannungswandler V2, sek.	100, 400	400
26	FLOAT	RD/WR	A	Stromwandler I3, primär	1..1000000	5
28	FLOAT	RD/WR	A	Stromwandler I3, sek.	1..5	5
30	FLOAT	RD/WR	V	Spannungswandler V3, prim.	1..1000000	400
32	FLOAT	RD/WR	V	Spannungswandler V3, sek.	100, 400	400
34	SHORT	RD/WR	Hz	Frequenzermittlung 0=Auto, 45..65=Hz	0, 45..65	0
35	SHORT	RD/WR	-	Kontrast der Anzeige 0 (niedrig), 9 (hoch)	0 .. 9	5
36	SHORT	RD/WR	-	Hintergrundbeleuchtung 0 (dunkel), 9 (hell)	0 .. 9	6
37	SHORT	RD/WR	-	Anzeigen-Profil 0 .. 2 = vorbelegte Anzeigen-Profile 3 = frei wählbares Anzeigen-Profil	0 .. 3	0
38	SHORT	RD/WR	-	Anzeigen-Wechsel-Profil 0 .. 2 = vorbelegte Anzeigen-Wechsel-Profile 3 = frei wählbares Anzeigen-Wechsel-Profil	0 .. 3	0
39	SHORT	RD/WR	Sek.	Wechselzeit	0 .. 60	0
40	SHORT	RD/WR	-	Mittelungszeit, I	0 .. 8*	6
41	SHORT	RD/WR	-	Mittelungszeit, P	0 .. 8*	6
42	SHORT	RD/WR	-	Mittelungszeit, U	0 .. 8*	6
43	FLOAT	RD/WR	A	Nennstrom TDD	0 .. 1000000	150
45	INT	RD/WR	mA	Ansprechschwelle, Strommessung L1..L3	0 .. 200	5
50	SHORT	RD/WR	-	Passwort	0 .. 999	0 (kein Passwort)
107	SHORT	RD/WR	-	Ergebnisse der Vergleicherguppe 1 combine A, B, C 1 = und, 0 = oder	0, 1	
108	FLOAT	RD/WR	-	Vergleicher 1A, Grenzwert	-10 <sup>12</sup> -1..+10 <sup>12</sup> -1	
110	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 1A, Adresse des Messwertes	0 .. 32000	
111	SHORT	RD/WR	Sek.	Vergleicher 1A, Mindesteinschaltzeit	0 .. 32000	
112	SHORT	RD/WR	Sek.	Vergleicher 1A, Vorlaufzeit	0 .. 32000	
113	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 1A, Operator „>=“ = 0, „<“ = 1	0, 1	
114	FLOAT	RD/WR	-	Vergleicher 1B, Grenzwert	-10 <sup>12</sup> -1..+10 <sup>12</sup> -1	
116	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 1B, Adresse des Messwertes	0 .. 32000	
117	SHORT	RD/WR	Sek.	Vergleicher 1B, Mindesteinschaltzeit	0 .. 32000	
118	SHORT	RD/WR	Sek.	Vergleicher 1B, Vorlaufzeit	0 .. 32000	
119	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 1B, Operator „>=“ = 0, „<“ = 1	0, 1	
120	FLOAT	RD/WR	-	Vergleicher 1C, Grenzwert	-10 <sup>12</sup> -1..+10 <sup>12</sup> -1	
122	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 1C, Adresse des Messwertes	0 .. 32000	
123	SHORT	RD/WR	Sek.	Vergleicher 1C, Mindesteinschaltzeit	0 .. 32000	
124	SHORT	RD/WR	Sek.	Vergleicher 1C, Vorlaufzeit	0 .. 32000	

\* 0= 5Sek.; 1 = 10Sek.; 2 = 15Sek.; 3 = 30Sek.; 4 = 1Min.; 5 = 5Min.; 6 = 8Min.; 7 = 10Min.; 8 = 15Min.

<sup>(\*)</sup> Der einstellbare Wert 0 für die primären Stromwandler ergibt keine sinnvollen Arbeitswerte und darf nicht verwendet werden.

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Einstellbereich	Voreinstellung
125	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 1C, Operator „>“ = 0, „<“ = 1	0, 1	
126	SHORT	RD/WR	-	Ergebnisse der Vergleicherguppe 2 combine A, B, C 1 = und, 0 = oder	0, 1	
127	FLOAT	RD/WR	-	Vergleicher 2A, Grenzwert	-10 <sup>12</sup> -1..+10 <sup>12</sup> -1	
129	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 2A, Adresse des Messwertes	0 .. 32000	
130	SHORT	RD/WR	Sek.	Vergleicher 2A, Mindesteinschaltzeit	0 .. 32000	
131	SHORT	RD/WR	Sek.	Vergleicher 2A, Vorlaufzeit	0 .. 32000	
132	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 2A, Operator „>“ = 0, „<“ = 1	0, 1	
133	FLOAT	RD/WR	-	Vergleicher 2B, Grenzwert	-10 <sup>12</sup> -1..+10 <sup>12</sup> -1	
135	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 2B, Adresse des Messwertes	0 .. 32000	
136	SHORT	RD/WR	Sek.	Vergleicher 2B, Mindesteinschaltzeit	0 .. 32000	
137	SHORT	RD/WR	Sek.	Vergleicher 2B, Vorlaufzeit	0 .. 32000	
138	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 2B, Operator „>“ = 0, „<“ = 1	0, 1	
139	FLOAT	RD/WR	-	Vergleicher 2C, Grenzwert	-10 <sup>12</sup> -1..+10 <sup>12</sup> -1	
141	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 2C, Adresse des Messwertes	0 .. 32000	
142	SHORT	RD/WR	Sek.	Vergleicher 2C, Mindesteinschaltzeit	0 .. 32000	
143	SHORT	RD/WR	Sek.	Vergleicher 2C, Vorlaufzeit	0 .. 32000	
144	SHORT	RD/WR	-	Vergleicher 2C, Operator „>“ = 0, „<“ = 1	0, 1	
500	SHORT	RD/WR	-	Anschlußkonfiguration, I L1	-3 .. 3	1
501	SHORT	RD/WR	-	Anschlußkonfiguration, I L2	-3 .. 3	2
502	SHORT	RD/WR	-	Anschlußkonfiguration, I L3 -1 = Messung in Phase L1, Anschluß (s1-s2) vertauscht. -2 = Messung in Phase L2, Anschluß (s1-s2) vertauscht. -3 = Messung in Phase L3, Anschluß (s1-s2) vertauscht. 0 = Kanal abgeschaltet 1 = Messung in Phase L1 2 = Messung in Phase L2 3 = Messung in Phase L3	-3 .. 3	3
503	SHORT	RD/WR	-	Anschlußkonfiguration, U L1	0 .. 3	1
504	SHORT	RD/WR	-	Anschlußkonfiguration, U L2	0 .. 3	2
505	SHORT	RD/WR	-	Anschlußkonfiguration, U L3 0 = Kanal abgeschaltet 1 = Messung in Phase L1 2 = Messung in Phase L2 3 = Messung in Phase L3	0 .. 3	3
506	SHORT	RD/WR	-	Min- und Maxwerte löschen	0..1	0
507	SHORT	RD/WR	-	Energiewerte löschen	0..1	0
508	SHORT	RD/WR	-	EEPROM beschreiben erzwingen.	0..1	0
509	SHORT	RD/WR	-	Anschlußbild Spannung	0..8 <sup>1)</sup>	0
510	SHORT	RD/WR	-	Anschlußbild Strom	0..8	0
511	SHORT	RD/WR	-	Relevante Spannung, Anzeige von THD und FFT im Display 0=THD L-N, FFT L-N 1=THD L-L, FFT L-L	0..1	0
600	UINT	RD	-	Messbereichüberschreitung	0, 0xFFFFFFFF	
610	SHORT	RD	-	Vergleicher 1, Ausgang A		
611	SHORT	RD	-	Vergleicher 1, Ausgang B		
612	SHORT	RD	-	Vergleicher 1, Ausgang C		

<sup>1)</sup> Die Einstellung 8 entspricht der Einstellung 0.

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Einstellbereich	Voreinstellung
613	SHORT	RD	-	Vergleicher 2, Ausgang A		
614	SHORT	RD	-	Vergleicher 2, Ausgang B		
615	SHORT	RD	-	Vergleicher 2, Ausgang C		
616	SHORT	RD	-	Vergleichergruppe 1, Gesamtverküpfungsergebnis		
617	SHORT	RD	-	Vergleichergruppe 2, Gesamtverküpfungsergebnis		
618	SHORT	RD/WR	-	Tarif, Wirkarbeit**	0..127	0
619	SHORT	RD/WR	-	Tarif, Wirkarbeit bezogen**	0..127	0
620	SHORT	RD/WR	-	Tarif, Wirkarbeit geliefert**	0..127	0
621	SHORT	RD/WR	-	Tarif, Blindarbeit**	0..127	0
622	SHORT	RD/WR	-	Tarif, Blindarbeit induktiv**	0..127	0
623	SHORT	RD/WR	-	Tarif, Blindarbeit kapazitiv**	0..127	0
624	SHORT	RD/WR	-	Tarif, Scheinarbeit**	0..127	0
750	SHORT	RD	-	Software Release		
754	INT	RD	-	Seriennummer		
756	INT	RD	-	Produktionsnummer		



# Adressenliste

## Häufig benötigte Messwerte

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
19000	FLOAT	RD	V	Voltage L1-N	[0]
19002	FLOAT	RD	V	Voltage L2-N	[1]
19004	FLOAT	RD	V	Voltage L3-N	[2]
19006	FLOAT	RD	V	Voltage L1-L2	[0]
19008	FLOAT	RD	V	Voltage L2-L3	[1]
19010	FLOAT	RD	V	Voltage L1-L3	[2]
19012	FLOAT	RD	A	Current I L1	[0]
19014	FLOAT	RD	A	Current I L2	[1]
19016	FLOAT	RD	A	Current I L3	[2]
19018	FLOAT	RD	A	Vector sum; $IN=I1+I2+I3$	[3]
19020	FLOAT	RD	W	Real power P1 L1N	[0]
19022	FLOAT	RD	W	Real power P2 L2N	[1]
19024	FLOAT	RD	W	Real power P3 L3N	[2]
19026	FLOAT	RD	W	Sum; $Psum3=P1+P2+P3$	[3]
19028	FLOAT	RD	VA	Apparent power S1 L1N	[0]
19030	FLOAT	RD	VA	Apparent power S2 L2N	[1]
19032	FLOAT	RD	VA	Apparent power S3 L3N	[2]
19034	FLOAT	RD	VA	Sum; $Ssum3=S1+S2+S3$	[3]
19036	FLOAT	RD	var	Fund. reactive power Q1 L1N	[0]
19038	FLOAT	RD	var	Fund. reactive power Q2 L2N	[1]
19040	FLOAT	RD	var	Fund. reactive power Q3 L3N	[2]
19042	FLOAT	RD	var	Fund. Sum; $Qsum3=Q1+Q2+Q3$	[3]
19044	FLOAT	RD	-	CosPhi; UL1 IL1 (fundamental comp.)	[0]
19046	FLOAT	RD	-	CosPhi; UL2 IL2 (fundamental comp.)	[1]
19048	FLOAT	RD	-	CosPhi; UL3 IL3 (fundamental comp.)	[2]
19050	FLOAT	RD	Hz	Measured frequency	
19052	FLOAT	RD	-	Rotation field; 1=right, 0=none, -1=left	
19054	FLOAT	RD	Wh	Real energy L1	[0]
19056	FLOAT	RD	Wh	Real energy L2	[0]
19058	FLOAT	RD	Wh	Real energy L3	[0]
19060	FLOAT	RD	Wh	Real energy L1..L3	[0]
19062	FLOAT	RD	Wh	Real energy L1, consumed	[0]
19064	FLOAT	RD	Wh	Real energy L2, consumed	[0]
19066	FLOAT	RD	Wh	Real energy L3, consumed	[0]
19068	FLOAT	RD	Wh	Real energy L1..L3, consumed, rate 1	[1]
19070	FLOAT	RD	Wh	Real energy L1, delivered	[0]
19072	FLOAT	RD	Wh	Real energy L2, delivered	[0]
19074	FLOAT	RD	Wh	Real energy L3, delivered	[0]
19076	FLOAT	RD	Wh	Real energy L1..L3, delivered	[0]
19078	FLOAT	RD	VAh	Apparent energy L1	[0]
19080	FLOAT	RD	VAh	Apparent energy L2	[0]
19082	FLOAT	RD	VAh	Apparent energy L3	[0]
19084	FLOAT	RD	VAh	Apparent energy L1..L3	[0]
19086	FLOAT	RD	varh	Reactive energy L1	[0]
19088	FLOAT	RD	varh	Reactive energy L2	[0]
19090	FLOAT	RD	varh	Reactive energy L3	[0]
19092	FLOAT	RD	varh	Reactive energy L1..L3	[0]
19094	FLOAT	RD	varh	Reactive energy ind. L1	[0]
19096	FLOAT	RD	varh	Reactive energy ind. L2	[0]
19098	FLOAT	RD	varh	Reactive energy ind. L3	[0]
19100	FLOAT	RD	varh	Reactive energy ind. L1..L3	[0]
19102	FLOAT	RD	varh	Reactive energy cap. L1	[0]
19104	FLOAT	RD	varh	Reactive energy cap. L2	[0]
19106	FLOAT	RD	varh	Reactive energy cap. L3	[0]
19108	FLOAT	RD	varh	Reactive energy cap. L1..L3	[0]
19110	FLOAT	RD	%	Harmonic, THD U L1-N	[0]
19112	FLOAT	RD	%	Harmonic, THD U L2-N	[1]
19114	FLOAT	RD	%	Harmonic, THD U L3-N	[2]
19116	FLOAT	RD	%	Harmonic, THD I L1	[0]
19118	FLOAT	RD	%	Harmonic, THD I L2	[1]
19120	FLOAT	RD	%	Harmonic, THD I L3	[2]

## Messwerte, Typ Float

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
800	FLOAT	RD	Hz	Measured frequency	
802	FLOAT	RD	V	Voltage, zero sequence	
804	FLOAT	RD	V	Voltage, negative sequence	
806	FLOAT	RD	V	Voltage, positive sequence	
808	FLOAT	RD	V	Voltage U1 L1-N	[0]
810	FLOAT	RD	V	Voltage U2 L2-N	[1]
812	FLOAT	RD	V	Voltage U3 L3-N	[2]
814	FLOAT	RD	V	Voltage U1 L1-L2	[0]
816	FLOAT	RD	V	Voltage U2 L2-L3	[1]
818	FLOAT	RD	V	Voltage U3 L3-L1	[2]
820	FLOAT	RD	-	Fund. power factor, CosPhi; ULN, IL1	[0]
822	FLOAT	RD	-	Fund. power factor, CosPhi; ULN, IL2	[1]
824	FLOAT	RD	-	Fund. power factor, CosPhi; ULN, IL3	[2]
826	FLOAT	RD	-	Fund. Sum; CosPhisum3=P0sum3/Ssum3	[3]
828	FLOAT	RD	-	Power factor; UL1N, IL1	[0]
830	FLOAT	RD	-	Power factor; UL2N, IL2	[1]
832	FLOAT	RD	-	Power factor; UL3N, IL3	[2]
834	FLOAT	RD	-	Sum; Power factor sum3=Psum3/Ssum3	[3]
836	FLOAT	RD	%	THD, U L1N, bezogen auf U0 L1	[0]
838	FLOAT	RD	%	THD, U L2N, bezogen auf U0 L2	[1]
840	FLOAT	RD	%	THD, U L3N, bezogen auf U0 L3	[2]
842	FLOAT	RD	%	THD, U L1L2, bezogen auf U0 L1-L2	[0]
844	FLOAT	RD	%	THD, U L2L3, bezogen auf U0 L2-L3	[1]
846	FLOAT	RD	%	THD, U L3L1, bezogen auf U0 L3-L1	[2]
848	FLOAT	RD	V	Voltage, real part U1 L1-N	[0]
850	FLOAT	RD	V	Voltage, real part U2 L2-N	[1]
852	FLOAT	RD	V	Voltage, real part U3 L3-N	[2]
854	FLOAT	RD	V	Voltage, imaginary part U L1-N	[0]
856	FLOAT	RD	V	Voltage, imaginary part U L2-N	[1]
858	FLOAT	RD	V	Voltage, imaginary part U L3-N	[2]
860	FLOAT	RD	A	Current I1 L1	[0]
862	FLOAT	RD	A	Current I2 L2	[1]
864	FLOAT	RD	A	Current I3 L3	[2]
866	FLOAT	RD	A	Vector sum; IN=I1+I2+I3	[3]
868	FLOAT	RD	W	Real power P1 L1-N	[0]
870	FLOAT	RD	W	Real power P2 L2-N	[1]
872	FLOAT	RD	W	Real power P3 L3-N	[2]
874	FLOAT	RD	W	Sum; Psum3=P1+P2+P3	[3]
876	FLOAT	RD	var	Fund. reactive power Q1 L1-N	[0]
878	FLOAT	RD	var	Fund. reactive power Q2 L2-N	[1]
880	FLOAT	RD	var	Fund. reactive power Q3 L3-N	[2]
882	FLOAT	RD	var	Fund. Sum; Qsum3=Q1+Q2+Q3	[3]
884	FLOAT	RD	VA	Apparent power S1 L1-N	[0]
886	FLOAT	RD	VA	Apparent power S2 L2-N	[1]
888	FLOAT	RD	VA	Apparent power S3 L3-N	[2]
890	FLOAT	RD	VA	Sum; Ssum3=S1+S2+S3	[3]
892	FLOAT	RD	W	Fund. real power P01 L1-N	[0]
894	FLOAT	RD	W	Fund. real power P02 L2-N	[1]
896	FLOAT	RD	W	Fund. real power P03 L3-N	[2]
898	FLOAT	RD	W	Fund. Sum; P0sum3=P01+P02+P03	[3]
900	FLOAT	RD	var	Harmonic distortion power D1 L1-N	[0]
902	FLOAT	RD	var	Harmonic distortion power D2 L2-N	[1]
904	FLOAT	RD	var	Harmonic distortion power D3 L3-N	[2]
906	FLOAT	RD	var	Sum; Dsum3=D1+D2+D3	[3]
908	FLOAT	RD	%	THDI1 I1, bezogen auf I01	[0]
910	FLOAT	RD	%	THDI2 I2, bezogen auf I02	[1]
912	FLOAT	RD	%	THDI3 I3, bezogen auf I03	[2]
914	FLOAT	RD	%	TDDI1 I1, bezogen auf den Nenn-Laststrom	[0]
916	FLOAT	RD	%	TDDI2 I2, bezogen auf den Nenn-Laststrom	[1]
918	FLOAT	RD	%	TDDI3 I3, bezogen auf den Nenn-Laststrom	[2]
920	FLOAT	RD	A	Current, zero sequence	
922	FLOAT	RD	A	Current, negative sequence	
924	FLOAT	RD	A	Current, positive sequence	
926	FLOAT	RD	A	Current, real part I L1	[0]
928	FLOAT	RD	A	Current, real part I L2	[1]
930	FLOAT	RD	A	Current, real part I L3	[2]

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
932	FLOAT	RD	A	Current, imaginary part I L1	[0]
934	FLOAT	RD	A	Current, imaginary part I L2	[1]
936	FLOAT	RD	A	Current, imaginary part I L3	[2]
938	FLOAT	RD	-	Rotation field; 1=right, 0=none, -1=left	
5910	FLOAT	RD		Crest factor, U L1	
5912	FLOAT	RD		Crest factor, U L2	
5914	FLOAT	RD		Crest factor, U L3	
5916	FLOAT	RD		Crest factor, I L1	
5918	FLOAT	RD		Crest factor, I L2	
5920	FLOAT	RD		Crest factor, I L3	

## Messwerte, Typ Short

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
3526	SHORT	RD	Hz	measured frequency		0,01
3527	SHORT	RD	V	Voltage, zero sequence		0,1
3528	SHORT	RD	V	Voltage, negative sequence		0,1
3529	SHORT	RD	V	Voltage, positive sequence		0,1
3530	SHORT	RD	V	Voltage U1 L1-N	[0]	0,1
3531	SHORT	RD	V	Voltage U2 L2-N	[1]	0,1
3532	SHORT	RD	V	Voltage U3 L3-N	[2]	0,1
3533	SHORT	RD	V	Voltage U1 L1-L2	[0]	0,1
3534	SHORT	RD	V	Voltage U2 L2-L3	[1]	0,1
3535	SHORT	RD	V	Voltage U3 L3-L1	[2]	0,1
3776	SHORT	RD	-	Fund. power factor, CosPhi; UL1-N IL1	[0]	0,01
3777	SHORT	RD	-	Fund. power factor, CosPhi; UL2-N IL2	[1]	0,01
3778	SHORT	RD	-	Fund. power factor, CosPhi; UL3-N IL3	[2]	0,01
3779	SHORT	RD	-	Fund. Sum; CosPhisum3=P0sum3/Ssum3	[3]	0,01
3780	SHORT	RD	-	Power factor; UL1-N IL1	[0]	0,01
3781	SHORT	RD	-	Power factor; UL2-N IL2	[1]	0,01
3782	SHORT	RD	-	Power factor; UL3-N IL3	[2]	0,01
3783	SHORT	RD	-	Sum; Power factor sum3=Psum3/Ssum3	[3]	
3784	SHORT	RD	%	THD U L1-N	[0]	0,1
3785	SHORT	RD	%	THD U L2-N	[1]	0,1
3786	SHORT	RD	%	THD U L3-N	[2]	0,1
3787	SHORT	RD	%	THD U L1-L2	[0]	0,1
3788	SHORT	RD	%	THD U L2-L3	[1]	0,1
3789	SHORT	RD	%	THD U L3-L1	[2]	0,1
3790	SHORT	RD	V	Voltage, real part U L1-N	[0]	0,1
3791	SHORT	RD	V	Voltage, real part U L2-N	[1]	0,1
3792	SHORT	RD	V	Voltage, real part U L3-N	[2]	0,1
3793	SHORT	RD	V	Voltage, imaginary part U L1-N	[0]	0,1
3794	SHORT	RD	V	Voltage, imaginary part U L2-N	[1]	0,1
3795	SHORT	RD	V	Voltage, imaginary part U L3-N	[2]	0,1
3916	SHORT	RD	mA	Current I L1	[0]	1
3917	SHORT	RD	mA	Current I L2	[1]	1
3918	SHORT	RD	mA	Current I L3	[2]	1
3919	SHORT	RD	mA	Vector sum; IN=I1+I2+I3	[3]	1
3920	SHORT	RD	W	Real power P L1-N	[0]	0,1
3921	SHORT	RD	W	Real power P L2-N	[1]	0,1
3922	SHORT	RD	W	Real power P L3-N	[2]	0,1
3923	SHORT	RD	W	Sum; Psum3=P1+P2+P3	[3]	1
3924	SHORT	RD	var	Fund. reactive power Q L1-N	[0]	0,1
3925	SHORT	RD	var	Fund. reactive power Q L2-N	[1]	0,1
3926	SHORT	RD	var	Fund. reactive power Q L3-N	[2]	0,1
3927	SHORT	RD	var	Fund. Sum; Qsum3=Q1+Q2+Q3	[3]	0,1
3928	SHORT	RD	VA	Apparent power S L1-N	[0]	0,1
3929	SHORT	RD	VA	Apparent power S L2-N	[1]	0,1
3930	SHORT	RD	VA	Apparent power S L3-N	[2]	0,1
3931	SHORT	RD	VA	Sum; Ssum3=S1+S2+S3	[3]	1
3932	SHORT	RD	W	Fund. real power P0 L1-N	[0]	0,1
3933	SHORT	RD	W	Fund. real power P0 L2-N	[1]	0,1
3934	SHORT	RD	W	Fund. real power P0 L3-N	[2]	0,1
3935	SHORT	RD	W	Fund. Sum; CosPhisum3=P0sum3/Ssum3	[3]	1
3936	SHORT	RD	var	Harmonic distortion power D L1-N	[0]	0,1
3937	SHORT	RD	var	Harmonic distortion power D L2-N	[1]	0,1
3938	SHORT	RD	var	Harmonic distortion power D L3-N	[2]	0,1
3939	SHORT	RD	var	Sum; Dsum3=D1+D2+D3	[3]	1
3940	SHORT	RD	%	THD I1	[0]	0,1
3941	SHORT	RD	%	THD I2	[1]	0,1
3942	SHORT	RD	%	THD I3	[2]	0,1
3943	SHORT	RD	%	TDD I1	[0]	0,1
3944	SHORT	RD	%	TDD I2	[1]	0,1
3945	SHORT	RD	%	TDD I3	[2]	0,1
3946	SHORT	RD	mA	Current, zero sequence		1
3947	SHORT	RD	mA	Current, negative sequence		1
3948	SHORT	RD	mA	Current, positive sequence		1
3949	SHORT	RD	mA	Current, real part I L1	[0]	1
3950	SHORT	RD	mA	Current, real part I L2	[1]	1
3951	SHORT	RD	mA	Current, real part I L3	[2]	1

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
3952	SHORT	RD	mA	Current, imaginary part I L1	[0]	1
3953	SHORT	RD	mA	Current, imaginary part I L2	[1]	1
3954	SHORT	RD	mA	Current, imaginary part I L3	[2]	1
3955	SHORT	RD	-	Rotation field; 1=right, 0=none, -1=left		

## Mittelwerte, Typ Float

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
1720	FLOAT	RD	Hz	Average, measured frequency	
1722	FLOAT	RD	-	Average, Voltage, zero sequence	
1724	FLOAT	RD	-	Average, Voltage, negative sequence	
1726	FLOAT	RD	-	Average, Voltage, positive sequence	
1728	FLOAT	RD	V	Average, Voltage L1-N	[0]
1730	FLOAT	RD	V	Average, Voltage L2-N	[1]
1732	FLOAT	RD	V	Average, Voltage L3-N	[2]
1734	FLOAT	RD	V	Average, Voltage L1-L2	[0]
1736	FLOAT	RD	V	Average, Voltage L2-L3	[1]
1738	FLOAT	RD	V	Average, Voltage L3-L1	[2]
2220	FLOAT	RD	-	Average, Fund. power factor, CosPhi; UL1-N IL1	[0]
2222	FLOAT	RD	-	Average, Fund. power factor, CosPhi; UL2-N IL2	[1]
2224	FLOAT	RD	-	Average, Fund. power factor, CosPhi; UL3-N IL3	[2]
2226	FLOAT	RD	-	Average, Fund. Sum; CosPhisum3=P0sum3/Ssum3	[3]
2228	FLOAT	RD	-	Average, Power factor; UL1-N IL1	[0]
2230	FLOAT	RD	-	Average, Power factor; UL2-N IL2	[1]
2232	FLOAT	RD	-	Average, Power factor; UL3-N IL3	[2]
2234	FLOAT	RD	-	Average, Sum; Power factor sum3=Psum3/Ssum3	[3]
2236	FLOAT	RD	V	Average, THD, U L1-N	[0]
2238	FLOAT	RD	V	Average, THD, U L2-N	[1]
2240	FLOAT	RD	V	Average, THD, U L3-N	[2]
2242	FLOAT	RD	V	Average, THD, U L1-L2	[0]
2244	FLOAT	RD	V	Average, THD, U L2-L3	[1]
2246	FLOAT	RD	V	Average, THD, U L3-L1	[2]
2248	FLOAT	RD	V	Average, Voltage, real part U L1-N	[0]
2250	FLOAT	RD	V	Average, Voltage, real part U L2-N	[1]
2252	FLOAT	RD	V	Average, Voltage, real part U L3-N	[2]
2254	FLOAT	RD	V	Average, Voltage, imaginary part U L1-N	[0]
2256	FLOAT	RD	V	Average, Voltage, imaginary part U L2-N	[1]
2258	FLOAT	RD	V	Average, Voltage, imaginary part U L3-N	[2]
2500	FLOAT	RD	A	Average, Current IL1	[0]
2502	FLOAT	RD	A	Average, Current IL2	[1]
2504	FLOAT	RD	A	Average, Current IL3	[2]
2506	FLOAT	RD	A	Average, Vector sum; IN=I1+I2+I3	[3]
2508	FLOAT	RD	W	Average, Real power P L1-N	[0]
2510	FLOAT	RD	W	Average, Real power PL2-N	[1]
2512	FLOAT	RD	W	Average, Real power P L3-N	[2]
2514	FLOAT	RD	W	Average, Sum; Psum3=P1+P2+P3	[3]
2516	FLOAT	RD	var	Average, Fund. reactive power Q L1-N	[0]
2518	FLOAT	RD	var	Average, Fund. reactive power Q L2-N	[1]
2520	FLOAT	RD	var	Average, Fund. reactive power Q L3-N	[2]
2522	FLOAT	RD	var	Average, Fund. Sum; Qsum3=Q1+Q2+Q3	[3]
2524	FLOAT	RD	VA	Average, Apparent power S L1-N	[0]
2526	FLOAT	RD	VA	Average, Apparent power S L2-N	[1]
2528	FLOAT	RD	VA	Average, Apparent power S L3-N	[2]
2530	FLOAT	RD	VA	Average, Sum; Ssum3=S1+S2+S3	[3]
2532	FLOAT	RD	W	Average, Fund. real power P0 L1-N	[0]
2534	FLOAT	RD	W	Average, Fund. real power P0 L2-N	[1]
2536	FLOAT	RD	W	Average, Fund. real power P0 L3-N	[2]
2538	FLOAT	RD	W	Average, Fund. Sum; P0sum3=P01+P02+P03	[3]
2540	FLOAT	RD	var	Average, Harmonic distortion power D L1-N	[0]
2542	FLOAT	RD	var	Average, Harmonic distortion power D L2-N	[1]
2544	FLOAT	RD	var	Average, Harmonic distortion power D L3-N	[2]
2546	FLOAT	RD	var	Average, Sum; Dsum3=D1+D2+D3	[3]
2548	FLOAT	RD	%	Average, THD I1	[0]
2550	FLOAT	RD	%	Average, THD I2	[1]
2552	FLOAT	RD	%	Average, THD I3	[2]
2554	FLOAT	RD	%	Average, TDD I1	[0]
2556	FLOAT	RD	%	Average, TDD I2	[1]
2558	FLOAT	RD	%	Average, TDD I3	[2]
2560	FLOAT	RD	A	Average, Current, zero sequence	
2562	FLOAT	RD	A	Average, Current, negative sequence	
2564	FLOAT	RD	A	Average, Current, positive sequence	
2566	FLOAT	RD	A	Average, Current, real part I L1	[0]
2568	FLOAT	RD	A	Average, Current, real part I L2	[1]
2570	FLOAT	RD	A	Average, Current, real part I L3	[2]

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
2572	FLOAT	RD	A	Average, Current, imaginary part IL1	[0]
2574	FLOAT	RD	A	Average, Current, imaginary part IL2	[1]
2576	FLOAT	RD	A	Average, Current, imaginary part IL3	[2]

## Mittelwerte, Typ Short

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
3956	SHORT	RD	Hz	Average, measured frequency		0,01
3957	SHORT	RD	V	Average, Voltage, zero sequence		0,1
3958	SHORT	RD	V	Average, Voltage, negative sequence		0,1
3959	SHORT	RD	V	Average, Voltage, positive sequence		0,1
3960	SHORT	RD	V	Average, Voltage L1-N	[0]	0,1
3961	SHORT	RD	V	Average, Voltage L2-N	[1]	0,1
3962	SHORT	RD	V	Average, Voltage L3-N	[2]	0,1
3963	SHORT	RD	V	Average, Voltage L1-L2	[0]	0,1
3964	SHORT	RD	V	Average, Voltage L2-L3	[1]	0,1
3965	SHORT	RD	V	Average, Voltage L3-L1	[2]	0,1
4206	SHORT	RD	-	Average, Fund. power factor, CosPhi; UL1-N IL1	[0]	0,01
4207	SHORT	RD	-	Average, Fund. power factor, CosPhi; UL2-N IL2	[1]	0,01
4208	SHORT	RD	-	Average, Fund. power factor, CosPhi; UL3-N IL3	[2]	0,01
4209	SHORT	RD	-	Average, Fund. Sum; CosPhisum3=P0sum3/Ssum3	[3]	0,01
4210	SHORT	RD	-	Average, Power factor; UL1-N IL1	[0]	0,01
4211	SHORT	RD	-	Average, Power factor; UL2-N IL2	[1]	0,01
4212	SHORT	RD	-	Average, Power factor; UL3-N IL3	[2]	0,01
4213	SHORT	RD	-	Average, Sum; Power factor sum3=Psum3/Ssum3	[3]	
4214	SHORT	RD	%	Average, THD U L1-N	[0]	0,1
4215	SHORT	RD	%	Average, THD U L2-N	[1]	0,1
4216	SHORT	RD	%	Average, THD U L3-N	[2]	0,1
4217	SHORT	RD	%	Average, THD U L1-L2	[0]	0,1
4218	SHORT	RD	%	Average, THD U L2-L3	[1]	0,1
4219	SHORT	RD	%	Average, THD U L3-L1	[2]	0,1
4220	SHORT	RD	V	Average, real part U L1-N	[0]	0,1
4221	SHORT	RD	V	Average, real part U L2-N	[1]	0,1
4222	SHORT	RD	V	Average, real part U L3-N	[2]	0,1
4223	SHORT	RD	V	Average, imaginary part U L1-N	[0]	0,1
4224	SHORT	RD	V	Average, imaginary part U L2-N	[1]	0,1
4225	SHORT	RD	V	Average, imaginary part U L3-N	[2]	0,1
4346	SHORT	RD	mA	Average, Current I L1	[0]	1
4347	SHORT	RD	mA	Average, Current I L2	[1]	1
4348	SHORT	RD	mA	Average, Current I L3	[2]	1
4349	SHORT	RD	mA	Average, Vector sum; IN=I1+I2+I3	[3]	1
4350	SHORT	RD	W	Average, Real power P L1-N	[0]	0,1
4351	SHORT	RD	W	Average, Real power P L2-N	[1]	0,1
4352	SHORT	RD	W	Average, Real power P L3-N	[2]	0,1
4353	SHORT	RD	W	Average, Sum; Psum3=P1+P2+P3	[3]	1
4354	SHORT	RD	var	Average, Fund. reactive power Q L1-N	[0]	0,1
4355	SHORT	RD	var	Average, Fund. reactive power Q L2-N	[1]	0,1
4356	SHORT	RD	var	Average, Fund. reactive power Q L3-N	[2]	0,1
4357	SHORT	RD	var	Average, Fund. Sum; Qsum3=Q1+Q2+Q3	[3]	1
4358	SHORT	RD	VA	Average, Apparent power S L1-N	[0]	0,1
4359	SHORT	RD	VA	Average, Apparent power S L2-N	[1]	0,1
4360	SHORT	RD	VA	Average, Apparent power S L3-N	[2]	0,1
4361	SHORT	RD	VA	Average, Sum; Ssum3=S1+S2+S3	[3]	1
4362	SHORT	RD	W	Average, Fund. real power P0 L1-N	[0]	0,1
4363	SHORT	RD	W	Average, Fund. real power P0 L2-N	[1]	0,1
4364	SHORT	RD	W	Average, Fund. real power P0 L3-N	[2]	0,1
4365	SHORT	RD	W	Average, Fund. Sum; CosPhisum3=P0sum3/Ssum3	[3]	1
4366	SHORT	RD	var	Average, Harmonic distortion power D L1-N	[0]	0,1
4367	SHORT	RD	var	Average, Harmonic distortion power D L2-N	[1]	0,1
4368	SHORT	RD	var	Average, Harmonic distortion power D L3-N	[2]	0,1
4369	SHORT	RD	var	Average, Sum; Dsum3=D1+D2+D3	[3]	0,1
4370	SHORT	RD	%	Average, THD I1	[0]	0,1
4371	SHORT	RD	%	Average, THD I2	[1]	0,1
4372	SHORT	RD	%	Average, THD I3	[2]	0,1
4373	SHORT	RD	%	Average, TDD I1	[0]	0,1
4374	SHORT	RD	%	Average, TDD I2	[1]	0,1
4375	SHORT	RD	%	Average, TDD I3	[2]	0,1
4376	SHORT	RD	mA	Average, Current, zero sequence		1
4377	SHORT	RD	mA	Average, Current, negative sequence		1
4378	SHORT	RD	mA	Average, Current, positive sequence		1
4379	SHORT	RD	mA	Average, Current, real part I L1	[0]	1
4380	SHORT	RD	mA	Average, Current, real part I L2	[1]	1
4381	SHORT	RD	mA	Average, Current, real part I L3	[2]	1



Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
4382	SHORT	RD	mA	Average, Current, imaginary part I L1	[0]	1
4383	SHORT	RD	mA	Average, Current, imaginary part I L2	[1]	1
4384	SHORT	RD	mA	Average, Current, imaginary part I L3	[2]	1

## Minwerte, Typ Float

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
3436	FLOAT	RD/WR	Hz	Minimum, measured frequency	
3438	FLOAT	RD/WR	-	Minimum, Voltage, zero sequence	
3440	FLOAT	RD/WR	-	Minimum, Voltage, negative sequence	
3442	FLOAT	RD/WR	-	Minimum, Voltage, positive sequence	
3444	FLOAT	RD/WR	V	Minimum, Voltage L1-N	[0]
3446	FLOAT	RD/WR	V	Minimum, Voltage L2-N	[1]
3448	FLOAT	RD/WR	V	Minimum, Voltage L3-N	[2]
3450	FLOAT	RD/WR	V	Minimum, Voltage L1-L2	[0]
3452	FLOAT	RD/WR	V	Minimum, Voltage L2-L3	[1]
3454	FLOAT	RD/WR	V	Minimum, Voltage L3-L1	[2]
3456	FLOAT	RD/WR	-	Minimum, Fund. power factor, CosPhi; UL1-N IL1	[0]
3458	FLOAT	RD/WR	-	Minimum, Fund. power factor, CosPhi; UL2-N IL2	[1]
3460	FLOAT	RD/WR	-	Minimum, Fund. power factor, CosPhi; UL3-N IL3	[2]
3462	FLOAT	RD/WR	-	Minimum, Fund. Sum; CosPhisum3=P0sum3/Ssum3	[3]
3464	FLOAT	RD/WR	-	Minimum, Power factor; UL1-N IL1	[0]
3466	FLOAT	RD/WR	-	Minimum, Power factor; UL2-N IL2	[1]
3468	FLOAT	RD/WR	-	Minimum, Power factor; UL3-N IL3	[2]
3470	FLOAT	RD/WR	-	Minimum, Sum; Power factor sum3=Psum3/Ssum3	[3]
3472	FLOAT	RD/WR	%	Minimum, THD U L1-N	[0]
3474	FLOAT	RD/WR	%	Minimum, THD U L2-N	[1]
3476	FLOAT	RD/WR	%	Minimum, THD U L3-N	[2]
3478	FLOAT	RD/WR	%	Minimum, THD U L1-L2	[0]
3480	FLOAT	RD/WR	%	Minimum, THD U L2-L3	[1]
3482	FLOAT	RD/WR	%	Minimum, THD U L3-L1	[2]
3484	FLOAT	RD/WR	V	Minimum, Voltage, real part U L1-N	[0]
3486	FLOAT	RD/WR	V	Minimum, Voltage, real part U L2-N	[1]
3488	FLOAT	RD/WR	V	Minimum, Voltage, real part U L3-N	[2]
3490	FLOAT	RD/WR	V	Minimum, Voltage, imaginary part U L1-N	[0]
3492	FLOAT	RD/WR	V	Minimum, Voltage, imaginary part U L2-N	[1]
3494	FLOAT	RD/WR	V	Minimum, Voltage, imaginary part U L3-N	[2]

## Minwerte, Typ Short

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
4814	SHORT	RD/WR	Hz	measured frequency		0,01
4815	SHORT	RD/WR	V	Voltage, zero sequence		0,1
4816	SHORT	RD/WR	V	Voltage, negative sequence		0,1
4817	SHORT	RD/WR	V	Voltage, positive sequence		0,1
4818	SHORT	RD/WR	V	Voltage L1-N	[0]	0,1
4819	SHORT	RD/WR	V	Voltage L2-N	[1]	0,1
4820	SHORT	RD/WR	V	Voltage L3-N	[2]	0,1
4821	SHORT	RD/WR	V	Voltage L1-L2	[0]	0,1
4822	SHORT	RD/WR	V	Voltage L2-L3	[1]	0,1
4823	SHORT	RD/WR	V	Voltage L3-L1	[2]	0,1
4824	SHORT	RD/WR	-	Fund. power factor, CosPhi; UL1-N IL1	[0]	0,01
4825	SHORT	RD/WR	-	Fund. power factor, CosPhi; UL2-N IL2	[1]	0,01
4826	SHORT	RD/WR	-	Fund. power factor, CosPhi; UL3-N IL3	[2]	0,01
4827	SHORT	RD/WR	-	Fund. Sum; CosPhisum3=P0sum3/Ssum3	[3]	0,01
4828	SHORT	RD/WR	-	Power factor; UL1-N IL1	[0]	0,01
4829	SHORT	RD/WR	-	Power factor; UL2-N IL2	[1]	0,01
4830	SHORT	RD/WR	-	Power factor; UL3-N IL3	[2]	0,01
4831	SHORT	RD/WR	-	Sum; Power factor sum3=Psum3/Ssum3	[3]	0,01
4832	SHORT	RD/WR	%	THD U L1-N	[0]	0,1
4833	SHORT	RD/WR	%	THD U L2-N	[1]	0,1
4834	SHORT	RD/WR	%	THD U L3-N	[2]	0,1
4835	SHORT	RD/WR	%	THD U L1-L2	[0]	0,1
4836	SHORT	RD/WR	%	THD U L2-L3	[1]	0,1
4837	SHORT	RD/WR	%	THD U L3-L1	[2]	0,1
4838	SHORT	RD/WR	V	Voltage, real part U L1-N	[0]	0,1
4839	SHORT	RD/WR	V	Voltage, real part U L2-N	[1]	0,1
4840	SHORT	RD/WR	V	Voltage, real part U L3-N	[2]	0,1
4841	SHORT	RD/WR	V	Voltage, imaginary part U L1-N	[0]	0,1
4842	SHORT	RD/WR	V	Voltage, imaginary part U L2-N	[1]	0,1
4843	SHORT	RD/WR	V	Voltage, imaginary part U L3-N	[2]	0,1

## Maxwerte, Typ Float

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
2578	FLOAT	RD/WR	Hz	Maximum, measured frequency	
2580	FLOAT	RD/WR	-	Maximum, Voltage, zero sequence	
2582	FLOAT	RD/WR	-	Maximum, Voltage, negative sequence	
2584	FLOAT	RD/WR	-	Maximum, Voltage, positive sequence	
2586	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Voltage L1-N	[0]
2588	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Voltage L2-N	[1]
2590	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Voltage L3-N	[2]
2592	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Voltage L1-L2	[0]
2594	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Voltage L2-L3	[1]
2596	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Voltage L3-L1	[2]
3078	FLOAT	RD/WR	-	Maximum, Fund. power factor, CosPhi; UL1-N IL1	[0]
3080	FLOAT	RD/WR	-	Maximum, Fund. power factor, CosPhi; UL2-N IL2	[1]
3082	FLOAT	RD/WR	-	Maximum, Fund. power factor, CosPhi; UL3-N IL3	[2]
3084	FLOAT	RD/WR	-	Maximum, Fund. Sum; CosPhisum3=P0sum3/Ssum3	[3]
3086	FLOAT	RD/WR	-	Maximum, Power factor; UL1-N IL1	[0]
3088	FLOAT	RD/WR	-	Maximum, Power factor; UL2-N IL2	[1]
3090	FLOAT	RD/WR	-	Maximum, Power factor; UL3-N IL3	[2]
3092	FLOAT	RD/WR	-	Maximum, Sum; Power factor sum3=Psum3/Ssum	[3]
3094	FLOAT	RD/WR	%	Maximum, THD, U L1-N	[0]
3096	FLOAT	RD/WR	%	Maximum, THD, U L2-N	[1]
3098	FLOAT	RD/WR	%	Maximum, THD, U L3-N	[2]
3100	FLOAT	RD/WR	%	Maximum, THD, U L1-L2	[0]
3102	FLOAT	RD/WR	%	Maximum, THD, U L2-L3	[1]
3104	FLOAT	RD/WR	%	Maximum, THD, U L3-L1	[2]
3106	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Voltage, real part U L1-N	[0]
3108	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Voltage, real part U L2-N	[1]
3110	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Voltage, real part U L3-N	[2]
3112	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Voltage, imaginary part U L1-N	[0]
3114	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Voltage, imaginary part U L2-N	[1]
3116	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Voltage, imaginary part U L3-N	[2]
3358	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Current I L1	[0]
3360	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Current I L2	[1]
3362	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Current I L3	[2]
3364	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Vector sum; IN=I1+I2+I3	[3]
3366	FLOAT	RD/WR	W	Maximum, Real power P L1-N	[0]
3368	FLOAT	RD/WR	W	Maximum, Real power P L2-N	[1]
3370	FLOAT	RD/WR	W	Maximum, Real power P L3-N	[2]
3372	FLOAT	RD/WR	W	Maximum, Sum; Psum3=P1+P2+P3	[3]
3374	FLOAT	RD/WR	var	Maximum, Fund. reactive power Q L1-N	[0]
3376	FLOAT	RD/WR	var	Maximum, Fund. reactive power Q L2-N	[1]
3378	FLOAT	RD/WR	var	Maximum, Fund. reactive power Q L3-N	[2]
3380	FLOAT	RD/WR	var	Maximum, Fund. Sum; Qsum3=Q1+Q2+Q3	[3]
3382	FLOAT	RD/WR	VA	Maximum, Average, Apparent power S L1-N	[0]
3384	FLOAT	RD/WR	VA	Maximum, Average, Apparent power S L2-N	[1]
3386	FLOAT	RD/WR	VA	Maximum, Average, Apparent power S L3-N	[2]
3388	FLOAT	RD/WR	VA	Maximum, Average, Sum; Ssum3=S1+S2+S3	[3]
3390	FLOAT	RD/WR	W	Maximum, Fund. real power P0 L1-N	[0]
3392	FLOAT	RD/WR	W	Maximum, Fund. real power P0 L2-N	[1]
3394	FLOAT	RD/WR	W	Maximum, Fund. real power P0 L3-N	[2]
3396	FLOAT	RD/WR	W	Maximum, Fund. Sum; P0sum3=P01+P02+P03	[3]
3398	FLOAT	RD/WR	var	Maximum, Harmonic distortion power D L1-N	[0]
3400	FLOAT	RD/WR	var	Maximum, Harmonic distortion power D L2-N	[1]
3402	FLOAT	RD/WR	var	Maximum, Harmonic distortion power D L3-N	[2]
3404	FLOAT	RD/WR	var	Maximum, Sum; Dsum3=D1+D2+D3	[3]
3406	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, THD I	[0]
3408	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, THD I	[1]
3410	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, THD I	[2]
3412	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, TDD I	[0]
3414	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, TDD I	[1]
3416	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, TDD I	[2]
3418	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Current, zero sequence	
3420	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Current, negative sequence	
3422	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, positive sequence	
3424	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, real part I L1	[0]
3426	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, real part I L2	[1]
3428	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, real part I L3	[2]

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
3430	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, imaginary part I L1	[0]
3432	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, imaginary part I L2	[1]
3434	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, imaginary part I L3	[2]

## Maxwerte, Type Short

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
4385	SHORT	RD/WR	Hz	Maximum, measured frequency		0,01
4386	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Voltage, zero sequence		0,1
4387	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Voltage, negative sequence		0,1
4388	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Voltage, positive sequence		0,1
4389	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Voltage L1-N	[0]	0,1
4390	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Voltage L2-N	[1]	0,1
4391	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Voltage L3-N	[2]	0,1
4392	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Voltage L1-L2	[0]	0,1
4393	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Voltage L2-L3	[1]	0,1
4394	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Voltage L3-L1	[2]	0,1
4635	SHORT	RD/WR	-	Maximum, Fund. power factor, CosPhi; UL1-N IL1	[0]	0,01
4636	SHORT	RD/WR	-	Maximum, Fund. power factor, CosPhi; UL2-N IL2	[1]	0,01
4637	SHORT	RD/WR	-	Maximum, Fund. power factor, CosPhi; UL3-N IL3	[2]	0,01
4638	SHORT	RD/WR	-	Maximum, Fund. Sum; CosPhisum3=P0sum3/Ssum3	[3]	0,01
4639	SHORT	RD/WR	-	Maximum, Power factor; UL1-N IL1	[0]	0,01
4640	SHORT	RD/WR	-	Maximum, Power factor; UL2-N IL2	[1]	0,01
4641	SHORT	RD/WR	-	Maximum, Power factor; UL3-N IL3	[2]	0,01
4642	SHORT	RD/WR	-	Maximum, Sum; Power factor sum3=Psum3/Ssum3	[3]	0,01
4643	SHORT	RD/WR	%	Maximum, THD U L1-N	[0]	0,1
4644	SHORT	RD/WR	%	Maximum, THD U L2-N	[1]	0,1
4645	SHORT	RD/WR	%	Maximum, THD U L3-N	[2]	0,1
4646	SHORT	RD/WR	%	Maximum, THD U L1-L2	[0]	0,1
4647	SHORT	RD/WR	%	Maximum, THD U L2-L3	[1]	0,1
4648	SHORT	RD/WR	%	Maximum, THD U L3-L1	[2]	0,1
4649	SHORT	RD/WR	V	Maximum, real part U L1-N	[0]	0,1
4650	SHORT	RD/WR	V	Maximum, real part U L2-N	[1]	0,1
4651	SHORT	RD/WR	V	Maximum, real part U L3-N	[2]	0,1
4652	SHORT	RD/WR	V	Maximum, imaginary part U L1-N	[0]	0,1
4653	SHORT	RD/WR	V	Maximum, imaginary part U L2-N	[1]	0,1
4654	SHORT	RD/WR	V	Maximum, imaginary part U L3-N	[2]	0,1
4775	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Current I L1	[0]	1
4776	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Current I L2	[1]	1
4777	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Current I L3	[2]	1
4778	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Vector sum; IN=I1+I2+I3	[3]	1
4779	SHORT	RD/WR	W	Maximum, Real power P L1-N	[0]	0,1
4780	SHORT	RD/WR	W	Maximum, Real power P L2-N	[1]	0,1
4781	SHORT	RD/WR	W	Maximum, Real power P L3-N	[2]	0,1
4782	SHORT	RD/WR	W	Maximum, Sum; Psum3=P1+P2+P3	[3]	1
4783	SHORT	RD/WR	var	Maximum, Fund. reactive power Q L1-N	[0]	0,1
4784	SHORT	RD/WR	var	Maximum, Fund. reactive power Q L2-N	[1]	0,1
4785	SHORT	RD/WR	var	Maximum, Fund. reactive power Q L3-N	[2]	0,1
4786	SHORT	RD/WR	var	Maximum, Fund. Sum; Qsum3=Q1+Q2+Q3	[3]	1
4787	SHORT	RD/WR	VA	Maximum, Apparent power S L1-N	[0]	0,1
4788	SHORT	RD/WR	VA	Maximum, Apparent power S L2-N	[1]	0,1
4789	SHORT	RD/WR	VA	Maximum, Apparent power S L3-N	[2]	0,1
4790	SHORT	RD/WR	VA	Maximum, Sum; Ssum3=S1+S2+S3	[3]	1
4791	SHORT	RD/WR	W	Maximum, Fund. real power P0 L1-N	[0]	0,1
4792	SHORT	RD/WR	W	Maximum, Fund. real power P0 L2-N	[1]	0,1
4793	SHORT	RD/WR	W	Maximum, Fund. real power P0 L3-N	[2]	0,1
4794	SHORT	RD/WR	W	Maximum, Fund. Sum; P0sum3=P01+P02+P03	[3]	1
4795	SHORT	RD/WR	var	Maximum, Harmonic distortion power D L1-N	[0]	0,1
4796	SHORT	RD/WR	var	Maximum, Harmonic distortion power D L2-N	[1]	0,1
4797	SHORT	RD/WR	var	Maximum, Harmonic distortion power D L3-N	[2]	0,1
4798	SHORT	RD/WR	var	Maximum, Sum; Dsum3=D1+D2+D3	[3]	1
4799	SHORT	RD/WR	%	Maximum, THD I1	[0]	0,1
4800	SHORT	RD/WR	%	Maximum, THD I2	[1]	0,1
4801	SHORT	RD/WR	%	Maximum, THD I3	[2]	0,1
4802	SHORT	RD/WR	%	Maximum, TDD I1	[0]	0,1
4803	SHORT	RD/WR	%	Maximum, TDD I2	[1]	0,1
4804	SHORT	RD/WR	%	Maximum, TDD I3	[2]	0,1
4805	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Current, zero sequence		1
4806	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Current, negative sequence		1
4807	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Current, positive sequence		1
4808	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Current, real part IL1	[0]	1
4809	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Current, real part IL2	[1]	1
4810	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Current, real part IL3	[2]	1

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
4811	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Current, imaginary part I L1	[0]	1
4812	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Current, imaginary part I L2	[1]	1
4813	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Current, imaginary part I L3	[2]	1

## Maxwerte der Mittelwerte, Typ Float

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
3496	FLOAT	RD/WR	A	Max. values of average val., Current I L1	[0]
3498	FLOAT	RD/WR	A	Max. values of average val., Current I L2	[1]
3500	FLOAT	RD/WR	A	Max. values of average val., Current I L3	[2]
3502	FLOAT	RD/WR	A	Max. values of average val., Vector sum; $I_N=I_1+I_2+I_3$	[3]
3504	FLOAT	RD/WR	W	Max. values of average val., Real power P L1-N	[0]
3506	FLOAT	RD/WR	W	Max. values of average val., Real power P L2-N	[1]
3508	FLOAT	RD/WR	W	Max. values of average val., Real power P L3-N	[2]
3510	FLOAT	RD/WR	W	Max. values of average val., Sum; $P_{sum3}=P_1+P_2+P_3$	[3]



## Maxwerte der Mittelwerte, Type Short

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
4844	SHORT	RD/WR	mA	Max. value of average val., Current I L1	[0]	1
4845	SHORT	RD/WR	mA	Max. value of average val., Current I L2	[1]	1
4846	SHORT	RD/WR	mA	Max. value of average val., Current I L3	[2]	1
4847	SHORT	RD/WR	mA	Max. value of average val., Vector sum; $I_N=I_1+I_2+I_3$	[3]	1
4848	SHORT	RD/WR	W	Max. value of average val., Real power P L1-N	[0]	0,1
4849	SHORT	RD/WR	W	Max. value of average val., Real power P L2-N	[1]	0,1
4850	SHORT	RD/WR	W	Max. value of average val., Real power P L3-N	[2]	0,1
4851	SHORT	RD/WR	W	Max. value of average val., Sum; $P_{sum3}=P_1+P_2+P_3$	[3]	0,1

**Energie, Typ Integer**

Die Energiewerte im Integer-Format enthalten keine Strom- und Spannungswandlerverhältnisse.

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
5448	INT	RD	Wh	Real energy, L1, rate	[0]
5450	INT	RD	Wh	Real energy, L1, rate	[1]
5452	INT	RD	Wh	Real energy, L1, rate	[2]
5454	INT	RD	Wh	Real energy, L1, rate	[3]
5456	INT	RD	Wh	Real energy, L1, rate	[4]
5458	INT	RD	Wh	Real energy, L1, rate	[5]
5460	INT	RD	Wh	Real energy, L1, rate	[6]
5462	INT	RD	Wh	Real energy, L1, rate	[7]
5464	INT	RD	Wh	Real energy, L1, obtained, rate	[0]
5466	INT	RD	Wh	Real energy, L1, obtained, rate	[1]
5468	INT	RD	Wh	Real energy, L1, obtained, rate	[2]
5470	INT	RD	Wh	Real energy, L1, obtained, rate	[3]
5472	INT	RD	Wh	Real energy, L1, obtained, rate	[4]
5474	INT	RD	Wh	Real energy, L1, obtained, rate	[5]
5476	INT	RD	Wh	Real energy, L1, obtained, rate	[6]
5478	INT	RD	Wh	Real energy, L1, obtained, rate	[7]
5480	INT	RD	Wh	Real energy, L1, supplied, rate	[0]
5482	INT	RD	Wh	Real energy, L1, supplied, rate	[1]
5484	INT	RD	Wh	Real energy, L1, supplied, rate	[2]
5486	INT	RD	Wh	Real energy, L1, supplied, rate	[3]
5488	INT	RD	Wh	Real energy, L1, supplied, rate	[4]
5490	INT	RD	Wh	Real energy, L1, supplied, rate	[5]
5492	INT	RD	Wh	Real energy, L1, supplied, rate	[6]
5494	INT	RD	Wh	Real energy, L1, supplied, rate	[7]
5496	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, rate	[0]
5498	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, rate	[1]
5500	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, rate	[2]
5502	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, rate	[3]
5504	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, rate	[4]
5506	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, rate	[5]
5508	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, rate	[6]
5510	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, rate	[7]
5512	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, ind., rate	[0]
5514	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, ind., rate	[1]
5516	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, ind., rate	[2]
5518	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, ind., rate	[3]
5520	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, ind., rate	[4]
5522	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, ind., rate	[5]
5524	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, ind., rate	[6]
5526	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, ind., rate	[7]
5528	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, cap., rate	[0]
5530	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, cap., rate	[1]
5532	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, cap., rate	[2]
5534	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, cap., rate	[3]
5536	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, cap., rate	[4]
5538	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, cap., rate	[5]
5540	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, cap., rate	[6]
5542	INT	RD	varh	Reactive energy, L1, cap., rate	[7]
5544	INT	RD	VAh	Apparent energy, L1, rate	[0]
5546	INT	RD	VAh	Apparent energy, L1, rate	[1]
5548	INT	RD	VAh	Apparent energy, L1, rate	[2]
5550	INT	RD	VAh	Apparent energy, L1, rate	[3]
5552	INT	RD	VAh	Apparent energy, L1, rate	[4]
5554	INT	RD	VAh	Apparent energy, L1, rate	[5]
5556	INT	RD	VAh	Apparent energy, L1, rate	[6]
5558	INT	RD	VAh	Apparent energy, L1, rate	[7]
5560	INT	RD	Wh	Real energy, L2, rate	[0]
5562	INT	RD	Wh	Real energy, L2, rate	[1]
5564	INT	RD	Wh	Real energy, L2, rate	[2]
5566	INT	RD	Wh	Real energy, L2, rate	[3]
5568	INT	RD	Wh	Real energy, L2, rate	[4]
5570	INT	RD	Wh	Real energy, L2, rate	[5]
5572	INT	RD	Wh	Real energy, L2, rate	[6]
5574	INT	RD	Wh	Real energy, L2, rate	[7]
5576	INT	RD	Wh	Real energy, L2, obtained, rate	[0]
5578	INT	RD	Wh	Real energy, L2, obtained, rate	[1]

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
5580	INT	RD	Wh	Real energy, L2, obtained, rate	[2]
5582	INT	RD	Wh	Real energy, L2, obtained, rate	[3]
5584	INT	RD	Wh	Real energy, L2, obtained, rate	[4]
5586	INT	RD	Wh	Real energy, L2, obtained, rate	[5]
5588	INT	RD	Wh	Real energy, L2, obtained, rate	[6]
5590	INT	RD	Wh	Real energy, L2, obtained, rate	[7]
5592	INT	RD	Wh	Real energy, L2, supplied, rate	[0]
5594	INT	RD	Wh	Real energy, L2, supplied, rate	[1]
5596	INT	RD	Wh	Real energy, L2, supplied, rate	[2]
5598	INT	RD	Wh	Real energy, L2, supplied, rate	[3]
5600	INT	RD	Wh	Real energy, L2, supplied, rate	[4]
5602	INT	RD	Wh	Real energy, L2, supplied, rate	[5]
5604	INT	RD	Wh	Real energy, L2, supplied, rate	[6]
5606	INT	RD	Wh	Real energy, L2, supplied, rate	[7]
5608	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, rate	[0]
5610	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, rate	[1]
5612	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, rate	[2]
5614	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, rate	[3]
5616	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, rate	[4]
5618	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, rate	[5]
5620	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, rate	[6]
5622	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, rate	[7]
5624	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, ind., rate	[0]
5626	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, ind., rate	[1]
5628	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, ind., rate	[2]
5630	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, ind., rate	[3]
5632	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, ind., rate	[4]
5634	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, ind., rate	[5]
5636	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, ind., rate	[6]
5638	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, ind., rate	[7]
5640	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, cap., rate	[0]
5642	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, cap., rate	[1]
5644	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, cap., rate	[2]
5646	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, cap., rate	[3]
5648	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, cap., rate	[4]
5650	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, cap., rate	[5]
5652	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, cap., rate	[6]
5654	INT	RD	varh	Reactive energy, L2, cap., rate	[7]
5656	INT	RD	VAh	Apparent energy, L2, rate	[0]
5658	INT	RD	VAh	Apparent energy, L2, rate	[1]
5660	INT	RD	VAh	Apparent energy, L2, rate	[2]
5662	INT	RD	VAh	Apparent energy, L2, rate	[3]
5664	INT	RD	VAh	Apparent energy, L2, rate	[4]
5666	INT	RD	VAh	Apparent energy, L2, rate	[5]
5668	INT	RD	VAh	Apparent energy, L2, rate	[6]
5670	INT	RD	VAh	Apparent energy, L2, rate	[7]
5672	INT	RD	Wh	Real energy, L3, rate	[0]
5674	INT	RD	Wh	Real energy, L3, rate	[1]
5676	INT	RD	Wh	Real energy, L3, rate	[2]
5678	INT	RD	Wh	Real energy, L3, rate	[3]
5680	INT	RD	Wh	Real energy, L3, rate	[4]
5682	INT	RD	Wh	Real energy, L3, rate	[5]
5684	INT	RD	Wh	Real energy, L3, rate	[6]
5686	INT	RD	Wh	Real energy, L3, rate	[7]
5688	INT	RD	Wh	Real energy, L3, obtained, rate	[0]
5690	INT	RD	Wh	Real energy, L3, obtained, rate	[1]
5692	INT	RD	Wh	Real energy, L3, obtained, rate	[2]
5694	INT	RD	Wh	Real energy, L3, obtained, rate	[3]
5696	INT	RD	Wh	Real energy, L3, obtained, rate	[4]
5698	INT	RD	Wh	Real energy, L3, obtained, rate	[5]
5700	INT	RD	Wh	Real energy, L3, obtained, rate	[6]
5702	INT	RD	Wh	Real energy, L3, obtained, rate	[7]
5704	INT	RD	Wh	Real energy, L3, supplied, rate	[0]
5706	INT	RD	Wh	Real energy, L3, supplied, rate	[1]
5708	INT	RD	Wh	Real energy, L3, supplied, rate	[2]
5710	INT	RD	Wh	Real energy, L3, supplied, rate	[3]

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
5712	INT	RD	Wh	Real energy, L3, supplied, rate	[4]
5714	INT	RD	Wh	Real energy, L3, supplied, rate	[5]
5716	INT	RD	Wh	Real energy, L3, supplied, rate	[6]
5718	INT	RD	Wh	Real energy, L3, supplied, rate	[7]
5720	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, rate	[0]
5722	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, rate	[1]
5724	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, rate	[2]
5726	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, rate	[3]
5728	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, rate	[4]
5730	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, rate	[5]
5732	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, rate	[6]
5734	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, rate	[7]
5736	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, ind., rate	[0]
5738	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, ind., rate	[1]
5740	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, ind., rate	[2]
5742	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, ind., rate	[3]
5744	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, ind., rate	[4]
5746	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, ind., rate	[5]
5748	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, ind., rate	[6]
5750	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, ind., rate	[7]
5752	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, cap., rate	[0]
5754	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, cap., rate	[1]
5756	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, cap., rate	[2]
5758	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, cap., rate	[3]
5760	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, cap., rate	[4]
5762	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, cap., rate	[5]
5764	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, cap., rate	[6]
5766	INT	RD	varh	Reactive energy, L3, cap., rate	[7]
5768	INT	RD	VAh	Apparent energy, L3, rate	[0]
5770	INT	RD	VAh	Apparent energy, L3, rate	[1]
5772	INT	RD	VAh	Apparent energy, L3, rate	[2]
5774	INT	RD	VAh	Apparent energy, L3, rate	[3]
5776	INT	RD	VAh	Apparent energy, L3, rate	[4]
5778	INT	RD	VAh	Apparent energy, L3, rate	[5]
5780	INT	RD	VAh	Apparent energy, L3, rate	[6]
5782	INT	RD	VAh	Apparent energy, L3, rate	[7]
5784	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, rate	[0]
5786	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, rate	[1]
5788	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, rate	[2]
5790	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, rate	[3]
5792	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, rate	[4]
5794	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, rate	[5]
5796	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, rate	[6]
5798	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, rate	[7]
5800	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, obtained, rate	[0]
5802	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, obtained, rate	[1]
5804	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, obtained, rate	[2]
5806	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, obtained, rate	[3]
5808	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, obtained, rate	[4]
5810	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, obtained, rate	[5]
5812	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, obtained, rate	[6]
5814	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, obtained, rate	[7]
5816	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, supplied, rate	[0]
5818	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, supplied, rate	[1]
5820	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, supplied, rate	[2]
5822	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, supplied, rate	[3]
5824	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, supplied, rate	[4]
5826	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, supplied, rate	[5]
5828	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, supplied, rate	[6]
5830	INT	RD	Wh	Real energy, sum. L1..L3, supplied, rate	[7]
5832	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, rate	[0]
5834	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, rate	[1]
5836	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, rate	[2]
5838	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, rate	[3]
5840	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, rate	[4]
5842	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, rate	[5]

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
5844	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, rate	[6]
5846	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, rate	[7]
5848	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, ind., rate	[0]
5850	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, ind., rate	[1]
5852	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, ind., rate	[2]
5854	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, ind., rate	[3]
5856	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, ind., rate	[4]
5858	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, ind., rate	[5]
5860	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, ind., rate	[6]
5862	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, ind., rate	[7]
5864	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, cap., rate	[0]
5866	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, cap., rate	[1]
5868	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, cap., rate	[2]
5870	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, cap., rate	[3]
5872	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, cap., rate	[4]
5874	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, cap., rate	[5]
5876	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, cap., rate	[6]
5878	INT	RD	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, cap., rate	[7]
5880	INT	RD	VAh	Apparent energy, sum. L1..L3, rate	[0]
5882	INT	RD	VAh	Apparent energy, sum. L1..L3, rate	[1]
5884	INT	RD	VAh	Apparent energy, sum. L1..L3, rate	[2]
5886	INT	RD	VAh	Apparent energy, sum. L1..L3, rate	[3]
5888	INT	RD	VAh	Apparent energy, sum. L1..L3, rate	[4]
5890	INT	RD	VAh	Apparent energy, sum. L1..L3, rate	[5]
5892	INT	RD	VAh	Apparent energy, sum. L1..L3, rate	[6]
5894	INT	RD	VAh	Apparent energy, sum. L1..L3, rate	[7]
5896	INT	RD	sec	Operation hours meter	
5898	INT	RD	sec	Total running time, comparator	[0]
5900	INT	RD	sec	Total running time, comparator	[1]
5902	INT	RD	sec	Total running time, comparator	[2]
5904	INT	RD	sec	Total running time, comparator	[3]
5906	INT	RD	sec	Total running time, comparator	[4]
5908	INT	RD	sec	Total running time, comparator	[5]

## Energie, Typ Float

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
5000	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, rate	[0]
5002	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, rate	[1]
5004	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, rate	[2]
5006	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, rate	[3]
5008	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, rate	[4]
5010	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, rate	[5]
5012	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, rate	[6]
5014	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, rate	[7]
5016	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, obtained, rate	[0]
5018	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, obtained, rate	[1]
5020	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, obtained, rate	[2]
5022	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, obtained, rate	[3]
5024	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, obtained, rate	[4]
5026	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, obtained, rate	[5]
5028	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, obtained, rate	[6]
5030	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, obtained, rate	[7]
5032	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, supplied, rate	[0]
5034	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, supplied, rate	[1]
5036	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, supplied, rate	[2]
5038	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, supplied, rate	[3]
5040	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, supplied, rate	[4]
5042	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, supplied, rate	[5]
5044	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, supplied, rate	[6]
5046	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L1, supplied, rate	[7]
5048	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, rate	[0]
5050	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, rate	[1]
5052	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, rate	[2]
5054	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, rate	[3]
5056	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, rate	[4]
5058	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, rate	[5]
5060	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, rate	[6]
5062	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, rate	[7]
5064	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, ind., rate	[0]
5066	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, ind., rate	[1]
5068	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, ind., rate	[2]
5070	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, ind., rate	[3]
5072	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, ind., rate	[4]
5074	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, ind., rate	[5]
5076	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, ind., rate	[6]
5078	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, ind., rate	[7]
5080	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, cap., rate	[0]
5082	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, cap., rate	[1]
5084	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, cap., rate	[2]
5086	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, cap., rate	[3]
5088	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, cap., rate	[4]
5090	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, cap., rate	[5]
5092	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, cap., rate	[6]
5094	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L1, cap., rate	[7]
5096	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L1, rate	[0]
5098	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L1, rate	[1]
5100	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L1, rate	[2]
5102	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L1, rate	[3]
5104	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L1, rate	[4]
5106	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L1, rate	[5]
5108	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L1, rate	[6]
5110	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L1, rate	[7]
5112	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, rate	[0]
5114	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, rate	[1]
5116	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, rate	[2]
5118	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, rate	[3]
5120	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, rate	[4]
5122	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, rate	[5]
5124	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, rate	[6]
5126	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, rate	[7]
5128	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, obtained, rate	[0]
5130	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, obtained, rate	[1]

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
5132	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, obtained, rate	[2]
5134	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, obtained, rate	[3]
5136	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, obtained, rate	[4]
5138	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, obtained, rate	[5]
5140	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, obtained, rate	[6]
5142	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, obtained, rate	[7]
5144	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, supplied, rate	[0]
5146	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, supplied, rate	[1]
5148	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, supplied, rate	[2]
5150	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, supplied, rate	[3]
5152	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, supplied, rate	[4]
5154	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, supplied, rate	[5]
5156	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, supplied, rate	[6]
5158	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L2, supplied, rate	[7]
5160	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, rate	[0]
5162	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, rate	[1]
5164	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, rate	[2]
5166	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, rate	[3]
5168	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, rate	[4]
5170	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, rate	[5]
5172	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, rate	[6]
5174	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, rate	[7]
5176	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, ind., rate	[0]
5178	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, ind., rate	[1]
5180	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, ind., rate	[2]
5182	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, ind., rate	[3]
5184	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, ind., rate	[4]
5186	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, ind., rate	[5]
5188	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, ind., rate	[6]
5190	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, ind., rate	[7]
5192	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, cap., rate	[0]
5194	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, cap., rate	[1]
5196	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, cap., rate	[2]
5198	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, cap., rate	[3]
5200	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, cap., rate	[4]
5202	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, cap., rate	[5]
5204	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, cap., rate	[6]
5206	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L2, cap., rate	[7]
5208	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L2, rate	[0]
5210	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L2, rate	[1]
5212	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L2, rate	[2]
5214	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L2, rate	[3]
5216	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L2, rate	[4]
5218	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L2, rate	[5]
5220	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L2, rate	[6]
5222	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L2, rate	[7]
5224	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, rate	[0]
5226	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, rate	[1]
5228	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, rate	[2]
5230	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, rate	[3]
5232	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, rate	[4]
5234	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, rate	[5]
5236	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, rate	[6]
5238	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, rate	[7]
5240	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, obtained, rate	[0]
5242	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, obtained, rate	[1]
5244	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, obtained, rate	[2]
5246	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, obtained, rate	[3]
5248	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, obtained, rate	[4]
5250	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, obtained, rate	[5]
5252	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, obtained, rate	[6]
5254	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, obtained, rate	[7]
5256	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, supplied, rate	[0]
5258	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, supplied, rate	[1]
5260	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, supplied, rate	[2]
5262	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, supplied, rate	[3]



Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
5264	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, supplied, rate	[4]
5266	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, supplied, rate	[5]
5268	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, supplied, rate	[6]
5270	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, L3, supplied, rate	[7]
5272	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, rate	[0]
5274	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, rate	[1]
5276	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, rate	[2]
5278	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, rate	[3]
5280	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, rate	[4]
5282	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, rate	[5]
5284	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, rate	[6]
5286	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, rate	[7]
5288	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, ind., rate	[0]
5290	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, ind., rate	[1]
5292	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, ind., rate	[2]
5294	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, ind., rate	[3]
5296	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, ind., rate	[4]
5298	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, ind., rate	[5]
5300	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, ind., rate	[6]
5302	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, ind., rate	[7]
5304	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, cap., rate	[0]
5306	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, cap., rate	[1]
5308	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, cap., rate	[2]
5310	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, cap., rate	[3]
5312	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, cap., rate	[4]
5314	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, cap., rate	[5]
5316	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, cap., rate	[6]
5318	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, L3, cap., rate	[7]
5320	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L3, rate	[0]
5322	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L3, rate	[1]
5324	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L3, rate	[2]
5326	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L3, rate	[3]
5328	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L3, rate	[4]
5330	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L3, rate	[5]
5332	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L3, rate	[6]
5334	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, L3, rate	[7]
5336	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, rate	[0]
5338	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, rate	[1]
5340	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, rate	[2]
5342	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, rate	[3]
5344	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, rate	[4]
5346	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, rate	[5]
5348	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, rate	[6]
5350	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, rate	[7]
5352	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, obtained, rate	[0]
5354	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, obtained, rate	[1]
5356	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, obtained, rate	[2]
5358	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, obtained, rate	[3]
5360	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, obtained, rate	[4]
5362	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, obtained, rate	[5]
5364	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, obtained, rate	[6]
5366	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, obtained, rate	[7]
5368	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, supplied, rate	[0]
5370	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, supplied, rate	[1]
5372	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, supplied, rate	[2]
5374	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, supplied, rate	[3]
5376	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, supplied, rate	[4]
5378	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, supplied, rate	[5]
5380	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, supplied, rate	[6]
5382	FLOAT	RD/WR	Wh	Real energy, sum. L1..L3, supplied, rate	[7]
5384	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, rate	[0]
5386	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, rate	[1]
5388	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, rate	[2]
5390	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, rate	[3]
5392	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, rate	[4]
5394	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, rate	[5]
5396	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, rate	[6]



Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
5398	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, rate	[7]
5400	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, ind., rate	[0]
5402	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, ind., rate	[1]
5404	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, ind., rate	[2]
5406	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, ind., rate	[3]
5408	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, ind., rate	[4]
5410	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, ind., rate	[5]
5412	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, ind., rate	[6]
5414	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, ind., rate	[7]
5416	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, cap., rate	[0]
5418	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, cap., rate	[1]
5420	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, cap., rate	[2]
5422	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, cap., rate	[3]
5424	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, cap., rate	[4]
5426	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, cap., rate	[5]
5428	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, cap., rate	[6]
5430	FLOAT	RD/WR	varh	Reactive energy, sum. L1..L3, cap., rate	[7]
5432	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, sum. L1..L3, rate	[0]
5434	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, sum. L1..L3, rate	[1]
5436	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, sum. L1..L3, rate	[2]
5438	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, sum. L1..L3, rate	[3]
5440	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, sum. L1..L3, rate	[4]
5442	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, sum. L1..L3, rate	[5]
5444	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, sum. L1..L3, rate	[6]
5446	FLOAT	RD/WR	VAh	Apparent energy, sum. L1..L3, rate	[7]

## Fourieranalyse

### Messwerte, Typ Float, Fourieranalyse

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
1000	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[0]
1002	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[1]
1004	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[2]
1006	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[3]
1008	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[4]
1010	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[5]
1012	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[6]
1014	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[7]
1016	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[8]
1018	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[9]
1020	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[10]
1022	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[11]
1024	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[12]
1026	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[13]
1028	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[14]
1030	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[15]
1032	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[16]
1034	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[17]
1036	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[18]
1038	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[19]
1040	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[20]
1042	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[21]
1044	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[22]
1046	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[23]
1048	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[24]
1050	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[25]
1052	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[26]
1054	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[27]
1056	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[28]
1058	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[29]
1060	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[30]
1062	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[31]
1064	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[32]
1066	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[33]
1068	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[34]
1070	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[35]
1072	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[36]
1074	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[37]
1076	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[38]
1078	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1	[39]
1080	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[0]
1082	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[1]
1084	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[2]
1086	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[3]
1088	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[4]
1090	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[5]
1092	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[6]
1094	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[7]
1096	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[8]
1098	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[9]
1100	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[10]
1102	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[11]
1104	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[12]
1106	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[13]
1108	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[14]
1110	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[15]
1112	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[16]
1114	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[17]
1116	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[18]
1118	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[19]
1120	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[20]
1122	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[21]
1124	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[22]
1126	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[23]
1128	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[24]
1130	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[25]

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
1132	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[26]
1134	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[27]
1136	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[28]
1138	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[29]
1140	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[30]
1142	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[31]
1144	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[32]
1146	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[33]
1148	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[34]
1150	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[35]
1152	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[36]
1154	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[37]
1156	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[38]
1158	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2	[39]
1160	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[0]
1162	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[1]
1164	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[2]
1166	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[3]
1168	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[4]
1170	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[5]
1172	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[6]
1174	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[7]
1176	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[8]
1178	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[9]
1180	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[10]
1182	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[11]
1184	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[12]
1186	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[13]
1188	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[14]
1190	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[15]
1192	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[16]
1194	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[17]
1196	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[18]
1198	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[19]
1200	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[20]
1202	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[21]
1204	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[22]
1206	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[23]
1208	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[24]
1210	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[25]
1212	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[26]
1214	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[27]
1216	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[28]
1218	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[29]
1220	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[30]
1222	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[31]
1224	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[32]
1226	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[33]
1228	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[34]
1230	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[35]
1232	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[36]
1234	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[37]
1236	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[38]
1238	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3	[39]
1240	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[0]
1242	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[1]
1244	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[2]
1246	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[3]
1248	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[4]
1250	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[5]
1252	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[6]
1254	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[7]
1256	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[8]
1258	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[9]
1260	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[10]
1262	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[11]

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
1264	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[12]
1266	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[13]
1268	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[14]
1270	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[15]
1272	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[16]
1274	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[17]
1276	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[18]
1278	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[19]
1280	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[20]
1282	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[21]
1284	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[22]
1286	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[23]
1288	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[24]
1290	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[25]
1292	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[26]
1294	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[27]
1296	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[28]
1298	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[29]
1300	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[30]
1302	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[31]
1304	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[32]
1306	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[33]
1308	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[34]
1310	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[35]
1312	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[36]
1314	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[37]
1316	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[38]
1318	FLOAT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[39]
1320	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[0]
1322	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[1]
1324	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[2]
1326	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[3]
1328	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[4]
1330	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[5]
1332	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[6]
1334	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[7]
1336	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[8]
1338	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[9]
1340	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[10]
1342	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[11]
1344	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[12]
1346	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[13]
1348	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[14]
1350	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[15]
1352	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[16]
1354	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[17]
1356	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[18]
1358	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[19]
1360	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[20]
1362	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[21]
1364	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[22]
1366	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[23]
1368	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[24]
1370	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[25]
1372	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[26]
1374	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[27]
1376	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[28]
1378	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[29]
1380	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[30]
1382	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[31]
1384	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[32]
1386	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[33]
1388	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[34]
1390	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[35]
1392	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[36]
1394	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[37]

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
1396	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[38]
1398	FLOAT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[39]
1400	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[0]
1402	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[1]
1404	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[2]
1406	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[3]
1408	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[4]
1410	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[5]
1412	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[6]
1414	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[7]
1416	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[8]
1418	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[9]
1420	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[10]
1422	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[11]
1424	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[12]
1426	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[13]
1428	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[14]
1430	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[15]
1432	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[16]
1434	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[17]
1436	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[18]
1438	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[19]
1440	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[20]
1442	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[21]
1444	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[22]
1446	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[23]
1448	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[24]
1450	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[25]
1452	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[26]
1454	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[27]
1456	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[28]
1458	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[29]
1460	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[30]
1462	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[31]
1464	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[32]
1466	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[33]
1468	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[34]
1470	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[35]
1472	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[36]
1474	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[37]
1476	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[38]
1478	FLOAT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[39]
1480	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[0]
1482	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[1]
1484	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[2]
1486	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[3]
1488	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[4]
1490	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[5]
1492	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[6]
1494	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[7]
1496	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[8]
1498	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[9]
1500	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[10]
1502	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[11]
1504	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[12]
1506	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[13]
1508	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[14]
1510	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[15]
1512	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[16]
1514	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[17]
1516	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[18]
1518	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[19]
1520	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[20]
1522	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[21]
1524	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[22]
1526	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[23]

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
1528	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[24]
1530	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[25]
1532	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[26]
1534	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[27]
1536	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[28]
1538	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[29]
1540	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[30]
1542	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[31]
1544	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[32]
1546	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[33]
1548	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[34]
1550	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[35]
1552	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[36]
1554	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[37]
1556	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[38]
1558	FLOAT	RD	A	Harmonic I L1	[39]
1560	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[0]
1562	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[1]
1564	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[2]
1566	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[3]
1568	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[4]
1570	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[5]
1572	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[6]
1574	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[7]
1576	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[8]
1578	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[9]
1580	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[10]
1582	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[11]
1584	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[12]
1586	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[13]
1588	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[14]
1590	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[15]
1592	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[16]
1594	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[17]
1596	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[18]
1598	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[19]
1600	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[20]
1602	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[21]
1604	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[22]
1606	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[23]
1608	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[24]
1610	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[25]
1612	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[26]
1614	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[27]
1616	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[28]
1618	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[29]
1620	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[30]
1622	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[31]
1624	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[32]
1626	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[33]
1628	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[34]
1630	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[35]
1632	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[36]
1634	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[37]
1636	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[38]
1638	FLOAT	RD	A	Harmonic I L2	[39]
1640	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[0]
1642	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[1]
1644	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[2]
1646	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[3]
1648	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[4]
1650	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[5]
1652	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[6]
1654	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[7]
1656	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[8]
1658	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[9]

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
1660	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[10]
1662	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[11]
1664	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[12]
1666	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[13]
1668	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[14]
1670	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[15]
1672	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[16]
1674	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[17]
1676	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[18]
1678	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[19]
1680	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[20]
1682	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[21]
1684	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[22]
1686	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[23]
1688	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[24]
1690	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[25]
1692	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[26]
1694	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[27]
1696	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[28]
1698	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[29]
1700	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[30]
1702	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[31]
1704	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[32]
1706	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[33]
1708	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[34]
1710	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[35]
1712	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[36]
1714	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[37]
1716	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[38]
1718	FLOAT	RD	A	Harmonic I L3	[39]

## Messwerte, Typ Short, Fourieranalyse

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
3536	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[0]	0,1
3537	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[1]	0,1
3538	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[2]	0,1
3539	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[3]	0,1
3540	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[4]	0,1
3541	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[5]	0,1
3542	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[6]	0,1
3543	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[7]	0,1
3544	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[8]	0,1
3545	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[9]	0,1
3546	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[10]	0,1
3547	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[11]	0,1
3548	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[12]	0,1
3549	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[13]	0,1
3550	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[14]	0,1
3551	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[15]	0,1
3552	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[16]	0,1
3553	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[17]	0,1
3554	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[18]	0,1
3555	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[19]	0,1
3556	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[20]	0,1
3557	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[21]	0,1
3558	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[22]	0,1
3559	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[23]	0,1
3560	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[24]	0,1
3561	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[25]	0,1
3562	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[26]	0,1
3563	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[27]	0,1
3564	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[28]	0,1
3565	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[29]	0,1
3566	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[30]	0,1
3567	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[31]	0,1
3568	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[32]	0,1
3569	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[33]	0,1
3570	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[34]	0,1
3571	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[35]	0,1
3572	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[36]	0,1
3573	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[37]	0,1
3574	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[38]	0,1
3575	SHORT	RD	V	Harmonic U L1	[39]	0,1
3576	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[0]	0,1
3577	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[1]	0,1
3578	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[2]	0,1
3579	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[3]	0,1
3580	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[4]	0,1
3581	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[5]	0,1
3582	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[6]	0,1
3583	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[7]	0,1
3584	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[8]	0,1
3585	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[9]	0,1
3586	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[10]	0,1
3587	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[11]	0,1
3588	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[12]	0,1
3589	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[13]	0,1
3590	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[14]	0,1
3591	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[15]	0,1
3592	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[16]	0,1
3593	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[17]	0,1
3594	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[18]	0,1
3595	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[19]	0,1
3596	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[20]	0,1
3597	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[21]	0,1
3598	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[22]	0,1
3599	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[23]	0,1
3600	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[24]	0,1
3601	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[25]	0,1



Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
3602	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[26]	0,1
3603	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[27]	0,1
3604	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[28]	0,1
3605	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[29]	0,1
3606	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[30]	0,1
3607	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[31]	0,1
3608	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[32]	0,1
3609	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[33]	0,1
3610	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[34]	0,1
3611	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[35]	0,1
3612	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[36]	0,1
3613	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[37]	0,1
3614	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[38]	0,1
3615	SHORT	RD	V	Harmonic U L2	[39]	0,1
3616	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[0]	0,1
3617	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[1]	0,1
3618	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[2]	0,1
3619	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[3]	0,1
3620	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[4]	0,1
3621	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[5]	0,1
3622	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[6]	0,1
3623	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[7]	0,1
3624	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[8]	0,1
3625	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[9]	0,1
3626	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[10]	0,1
3627	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[11]	0,1
3628	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[12]	0,1
3629	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[13]	0,1
3630	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[14]	0,1
3631	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[15]	0,1
3632	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[16]	0,1
3633	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[17]	0,1
3634	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[18]	0,1
3635	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[19]	0,1
3636	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[20]	0,1
3637	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[21]	0,1
3638	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[22]	0,1
3639	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[23]	0,1
3640	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[24]	0,1
3641	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[25]	0,1
3642	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[26]	0,1
3643	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[27]	0,1
3644	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[28]	0,1
3645	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[29]	0,1
3646	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[30]	0,1
3647	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[31]	0,1
3648	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[32]	0,1
3649	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[33]	0,1
3650	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[34]	0,1
3651	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[35]	0,1
3652	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[36]	0,1
3653	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[37]	0,1
3654	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[38]	0,1
3655	SHORT	RD	V	Harmonic U L3	[39]	0,1
3656	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[0]	0,1
3657	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[1]	0,1
3658	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[2]	0,1
3659	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[3]	0,1
3660	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[4]	0,1
3661	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[5]	0,1
3662	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[6]	0,1
3663	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[7]	0,1
3664	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[8]	0,1
3665	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[9]	0,1
3666	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[10]	0,1
3667	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[11]	0,1

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
3668	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[12]	0,1
3669	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[13]	0,1
3670	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[14]	0,1
3671	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[15]	0,1
3672	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[16]	0,1
3673	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[17]	0,1
3674	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[18]	0,1
3675	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[19]	0,1
3676	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[20]	0,1
3677	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[21]	0,1
3678	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[22]	0,1
3679	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[23]	0,1
3680	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[24]	0,1
3681	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[25]	0,1
3682	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[26]	0,1
3683	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[27]	0,1
3684	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[28]	0,1
3685	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[29]	0,1
3686	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[30]	0,1
3687	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[31]	0,1
3688	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[32]	0,1
3689	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[33]	0,1
3690	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[34]	0,1
3691	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[35]	0,1
3692	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[36]	0,1
3693	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[37]	0,1
3694	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[38]	0,1
3695	SHORT	RD	V	Harmonic U L1-L2	[39]	0,1
3696	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[0]	0,1
3697	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[1]	0,1
3698	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[2]	0,1
3699	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[3]	0,1
3700	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[4]	0,1
3701	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[5]	0,1
3702	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[6]	0,1
3703	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[7]	0,1
3704	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[8]	0,1
3705	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[9]	0,1
3706	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[10]	0,1
3707	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[11]	0,1
3708	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[12]	0,1
3709	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[13]	0,1
3710	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[14]	0,1
3711	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[15]	0,1
3712	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[16]	0,1
3713	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[17]	0,1
3714	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[18]	0,1
3715	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[19]	0,1
3716	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[20]	0,1
3717	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[21]	0,1
3718	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[22]	0,1
3719	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[23]	0,1
3720	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[24]	0,1
3721	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[25]	0,1
3722	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[26]	0,1
3723	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[27]	0,1
3724	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[28]	0,1
3725	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[29]	0,1
3726	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[30]	0,1
3727	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[31]	0,1
3728	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[32]	0,1
3729	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[33]	0,1
3730	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[34]	0,1
3731	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[35]	0,1
3732	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[36]	0,1
3733	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[37]	0,1

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
3734	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[38]	0,1
3735	SHORT	RD	V	Harmonic U L2-L3	[39]	0,1
3736	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[0]	0,1
3737	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[1]	0,1
3738	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[2]	0,1
3739	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[3]	0,1
3740	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[4]	0,1
3741	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[5]	0,1
3742	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[6]	0,1
3743	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[7]	0,1
3744	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[8]	0,1
3745	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[9]	0,1
3746	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[10]	0,1
3747	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[11]	0,1
3748	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[12]	0,1
3749	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[13]	0,1
3750	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[14]	0,1
3751	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[15]	0,1
3752	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[16]	0,1
3753	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[17]	0,1
3754	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[18]	0,1
3755	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[19]	0,1
3756	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[20]	0,1
3757	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[21]	0,1
3758	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[22]	0,1
3759	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[23]	0,1
3760	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[24]	0,1
3761	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[25]	0,1
3762	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[26]	0,1
3763	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[27]	0,1
3764	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[28]	0,1
3765	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[29]	0,1
3766	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[30]	0,1
3767	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[31]	0,1
3768	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[32]	0,1
3769	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[33]	0,1
3770	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[34]	0,1
3771	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[35]	0,1
3772	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[36]	0,1
3773	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[37]	0,1
3774	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[38]	0,1
3775	SHORT	RD	V	Harmonic U L3-L1	[39]	0,1
3796	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[0]	1
3797	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[1]	1
3798	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[2]	1
3799	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[3]	1
3800	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[4]	1
3801	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[5]	1
3802	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[6]	1
3803	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[7]	1
3804	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[8]	1
3805	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[9]	1
3806	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[10]	1
3807	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[11]	1
3808	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[12]	1
3809	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[13]	1
3810	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[14]	1
3811	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[15]	1
3812	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[16]	1
3813	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[17]	1
3814	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[18]	1
3815	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[19]	1
3816	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[20]	1
3817	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[21]	1
3818	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[22]	1
3819	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[23]	1

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
3820	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[24]	1
3821	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[25]	1
3822	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[26]	1
3823	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[27]	1
3824	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[28]	1
3825	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[29]	1
3826	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[30]	1
3827	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[31]	1
3828	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[32]	1
3829	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[33]	1
3830	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[34]	1
3831	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[35]	1
3832	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[36]	1
3833	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[37]	1
3834	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[38]	1
3835	SHORT	RD	mA	Harmonic I L1	[39]	1
3836	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[0]	1
3837	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[1]	1
3838	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[2]	1
3839	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[3]	1
3840	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[4]	1
3841	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[5]	1
3842	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[6]	1
3843	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[7]	1
3844	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[8]	1
3845	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[9]	1
3846	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[10]	1
3847	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[11]	1
3848	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[12]	1
3849	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[13]	1
3850	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[14]	1
3851	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[15]	1
3852	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[16]	1
3853	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[17]	1
3854	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[18]	1
3855	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[19]	1
3856	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[20]	1
3857	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[21]	1
3858	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[22]	1
3859	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[23]	1
3860	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[24]	1
3861	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[25]	1
3862	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[26]	1
3863	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[27]	1
3864	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[28]	1
3865	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[29]	1
3866	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[30]	1
3867	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[31]	1
3868	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[32]	1
3869	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[33]	1
3870	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[34]	1
3871	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[35]	1
3872	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[36]	1
3873	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[37]	1
3874	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[38]	1
3875	SHORT	RD	mA	Harmonic I L2	[39]	1
3876	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[0]	1
3877	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[1]	1
3878	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[2]	1
3879	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[3]	1
3880	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[4]	1
3881	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[5]	1
3882	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[6]	1
3883	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[7]	1
3884	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[8]	1
3885	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[9]	1

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
3886	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[10]	1
3887	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[11]	1
3888	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[12]	1
3889	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[13]	1
3890	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[14]	1
3891	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[15]	1
3892	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[16]	1
3893	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[17]	1
3894	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[18]	1
3895	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[19]	1
3896	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[20]	1
3897	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[21]	1
3898	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[22]	1
3899	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[23]	1
3900	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[24]	1
3901	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[25]	1
3902	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[26]	1
3903	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[27]	1
3904	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[28]	1
3905	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[29]	1
3906	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[30]	1
3907	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[31]	1
3908	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[32]	1
3909	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[33]	1
3910	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[34]	1
3911	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[35]	1
3912	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[36]	1
3913	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[37]	1
3914	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[38]	1
3915	SHORT	RD	mA	Harmonic I L3	[39]	1

## Mittelwerte, Typ Float, Fourieranalyse

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
1740	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[0]
1742	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[1]
1744	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[2]
1746	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[3]
1748	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[4]
1750	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[5]
1752	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[6]
1754	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[7]
1756	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[8]
1758	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[9]
1760	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[10]
1762	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[11]
1764	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[12]
1766	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[13]
1768	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[14]
1770	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[15]
1772	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[16]
1774	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[17]
1776	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[18]
1778	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[19]
1780	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[20]
1782	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[21]
1784	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[22]
1786	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[23]
1788	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[24]
1790	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[25]
1792	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[26]
1794	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[27]
1796	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[28]
1798	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[29]
1800	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[30]
1802	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[31]
1804	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[32]
1806	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[33]
1808	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[34]
1810	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[35]
1812	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[36]
1814	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[37]
1816	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[38]
1818	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[39]
1820	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[0]
1822	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[1]
1824	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[2]
1826	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[3]
1828	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[4]
1830	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[5]
1832	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[6]
1834	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[7]
1836	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[8]
1838	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[9]
1840	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[10]
1842	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[11]
1844	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[12]
1846	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[13]
1848	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[14]
1850	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[15]
1852	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[16]
1854	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[17]
1856	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[18]
1858	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[19]
1860	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[20]
1862	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[21]
1864	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[22]
1866	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[23]
1868	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[24]
1870	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[25]

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
1872	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[26]
1874	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[27]
1876	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[28]
1878	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[29]
1880	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[30]
1882	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[31]
1884	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[32]
1886	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[33]
1888	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[34]
1890	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[35]
1892	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[36]
1894	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[37]
1896	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[38]
1898	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[39]
1900	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[0]
1902	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[1]
1904	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[2]
1906	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[3]
1908	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[4]
1910	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[5]
1912	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[6]
1914	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[7]
1916	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[8]
1918	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[9]
1920	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[10]
1922	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[11]
1924	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[12]
1926	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[13]
1928	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[14]
1930	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[15]
1932	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[16]
1934	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[17]
1936	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[18]
1938	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[19]
1940	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[20]
1942	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[21]
1944	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[22]
1946	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[23]
1948	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[24]
1950	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[25]
1952	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[26]
1954	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[27]
1956	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[28]
1958	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[29]
1960	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[30]
1962	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[31]
1964	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[32]
1966	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[33]
1968	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[34]
1970	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[35]
1972	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[36]
1974	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[37]
1976	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[38]
1978	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[39]
1980	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[0]
1982	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[1]
1984	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[2]
1986	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[3]
1988	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[4]
1990	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[5]
1992	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[6]
1994	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[7]
1996	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[8]
1998	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[9]
2000	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[10]
2002	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[11]



Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
2004	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[12]
2006	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[13]
2008	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[14]
2010	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[15]
2012	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[16]
2014	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[17]
2016	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[18]
2018	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[19]
2020	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[20]
2022	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[21]
2024	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[22]
2026	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[23]
2028	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[24]
2030	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[25]
2032	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[26]
2034	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[27]
2036	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[28]
2038	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[29]
2040	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[30]
2042	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[31]
2044	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[32]
2046	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[33]
2048	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[34]
2050	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[35]
2052	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[36]
2054	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[37]
2056	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[38]
2058	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[39]
2060	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[0]
2062	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[1]
2064	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[2]
2066	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[3]
2068	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[4]
2070	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[5]
2072	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[6]
2074	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[7]
2076	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[8]
2078	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[9]
2080	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[10]
2082	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[11]
2084	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[12]
2086	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[13]
2088	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[14]
2090	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[15]
2092	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[16]
2094	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[17]
2096	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[18]
2098	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[19]
2100	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[20]
2102	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[21]
2104	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[22]
2106	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[23]
2108	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[24]
2110	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[25]
2112	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[26]
2114	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[27]
2116	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[28]
2118	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[29]
2120	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[30]
2122	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[31]
2124	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[32]
2126	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[33]
2128	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[34]
2130	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[35]
2132	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[36]
2134	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[37]



Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
2136	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[38]
2138	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[39]
2140	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[0]
2142	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[1]
2144	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[2]
2146	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[3]
2148	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[4]
2150	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[5]
2152	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[6]
2154	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[7]
2156	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[8]
2158	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[9]
2160	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[10]
2162	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[11]
2164	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[12]
2166	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[13]
2168	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[14]
2170	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[15]
2172	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[16]
2174	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[17]
2176	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[18]
2178	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[19]
2180	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[20]
2182	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[21]
2184	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[22]
2186	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[23]
2188	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[24]
2190	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[25]
2192	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[26]
2194	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[27]
2196	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[28]
2198	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[29]
2200	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[30]
2202	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[31]
2204	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[32]
2206	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[33]
2208	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[34]
2210	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[35]
2212	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[36]
2214	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[37]
2216	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[38]
2218	FLOAT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[39]
2260	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[0]
2262	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[1]
2264	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[2]
2266	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[3]
2268	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[4]
2270	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[5]
2272	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[6]
2274	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[7]
2276	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[8]
2278	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[9]
2280	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[10]
2282	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[11]
2284	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[12]
2286	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[13]
2288	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[14]
2290	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[15]
2292	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[16]
2294	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[17]
2296	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[18]
2298	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[19]
2300	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[20]
2302	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[21]
2304	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[22]
2306	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[23]

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
2308	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[24]
2310	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[25]
2312	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[26]
2314	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[27]
2316	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[28]
2318	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[29]
2320	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[30]
2322	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[31]
2324	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[32]
2326	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[33]
2328	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[34]
2330	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[35]
2332	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[36]
2334	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[37]
2336	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[38]
2338	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L1	[39]
2340	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[0]
2342	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[1]
2344	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[2]
2346	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[3]
2348	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[4]
2350	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[5]
2352	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[6]
2354	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[7]
2356	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[8]
2358	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[9]
2360	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[10]
2362	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[11]
2364	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[12]
2366	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[13]
2368	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[14]
2370	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[15]
2372	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[16]
2374	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[17]
2376	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[18]
2378	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[19]
2380	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[20]
2382	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[21]
2384	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[22]
2386	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[23]
2388	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[24]
2390	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[25]
2392	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[26]
2394	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[27]
2396	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[28]
2398	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[29]
2400	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[30]
2402	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[31]
2404	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[32]
2406	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[33]
2408	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[34]
2410	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[35]
2412	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[36]
2414	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[37]
2416	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[38]
2418	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L2	[39]
2420	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[0]
2422	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[1]
2424	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[2]
2426	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[3]
2428	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[4]
2430	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[5]
2432	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[6]
2434	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[7]
2436	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[8]
2438	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[9]

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
2440	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[10]
2442	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[11]
2444	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[12]
2446	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[13]
2448	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[14]
2450	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[15]
2452	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[16]
2454	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[17]
2456	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[18]
2458	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[19]
2460	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[20]
2462	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[21]
2464	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[22]
2466	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[23]
2468	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[24]
2470	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[25]
2472	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[26]
2474	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[27]
2476	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[28]
2478	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[29]
2480	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[30]
2482	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[31]
2484	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[32]
2486	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[33]
2488	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[34]
2490	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[35]
2492	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[36]
2494	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[37]
2496	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[38]
2498	FLOAT	RD	A	Average, Harmonic I L3	[39]

## Mittelwerte, Typ Short, Fourieranalyse

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
3966	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[0]	0,1
3967	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[1]	0,1
3968	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[2]	0,1
3969	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[3]	0,1
3970	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[4]	0,1
3971	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[5]	0,1
3972	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[6]	0,1
3973	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[7]	0,1
3974	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[8]	0,1
3975	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[9]	0,1
3976	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[10]	0,1
3977	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[11]	0,1
3978	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[12]	0,1
3979	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[13]	0,1
3980	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[14]	0,1
3981	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[15]	0,1
3982	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[16]	0,1
3983	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[17]	0,1
3984	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[18]	0,1
3985	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[19]	0,1
3986	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[20]	0,1
3987	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[21]	0,1
3988	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[22]	0,1
3989	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[23]	0,1
3990	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[24]	0,1
3991	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[25]	0,1
3992	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[26]	0,1
3993	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[27]	0,1
3994	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[28]	0,1
3995	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[29]	0,1
3996	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[30]	0,1
3997	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[31]	0,1
3998	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[32]	0,1
3999	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[33]	0,1
4000	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[34]	0,1
4001	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[35]	0,1
4002	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[36]	0,1
4003	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[37]	0,1
4004	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[38]	0,1
4005	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1	[39]	0,1
4006	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[0]	0,1
4007	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[1]	0,1
4008	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[2]	0,1
4009	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[3]	0,1
4010	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[4]	0,1
4011	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[5]	0,1
4012	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[6]	0,1
4013	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[7]	0,1
4014	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[8]	0,1
4015	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[9]	0,1
4016	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[10]	0,1
4017	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[11]	0,1
4018	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[12]	0,1
4019	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[13]	0,1
4020	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[14]	0,1
4021	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[15]	0,1
4022	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[16]	0,1
4023	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[17]	0,1
4024	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[18]	0,1
4025	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[19]	0,1
4026	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[20]	0,1
4027	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[21]	0,1
4028	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[22]	0,1
4029	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[23]	0,1
4030	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[24]	0,1
4031	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[25]	0,1

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
4032	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[26]	0,1
4033	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[27]	0,1
4034	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[28]	0,1
4035	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[29]	0,1
4036	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[30]	0,1
4037	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[31]	0,1
4038	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[32]	0,1
4039	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[33]	0,1
4040	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[34]	0,1
4041	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[35]	0,1
4042	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[36]	0,1
4043	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[37]	0,1
4044	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[38]	0,1
4045	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2	[39]	0,1
4046	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[0]	0,1
4047	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[1]	0,1
4048	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[2]	0,1
4049	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[3]	0,1
4050	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[4]	0,1
4051	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[5]	0,1
4052	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[6]	0,1
4053	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[7]	0,1
4054	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[8]	0,1
4055	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[9]	0,1
4056	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[10]	0,1
4057	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[11]	0,1
4058	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[12]	0,1
4059	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[13]	0,1
4060	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[14]	0,1
4061	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[15]	0,1
4062	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[16]	0,1
4063	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[17]	0,1
4064	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[18]	0,1
4065	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[19]	0,1
4066	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[20]	0,1
4067	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[21]	0,1
4068	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[22]	0,1
4069	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[23]	0,1
4070	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[24]	0,1
4071	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[25]	0,1
4072	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[26]	0,1
4073	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[27]	0,1
4074	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[28]	0,1
4075	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[29]	0,1
4076	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[30]	0,1
4077	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[31]	0,1
4078	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[32]	0,1
4079	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[33]	0,1
4080	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[34]	0,1
4081	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[35]	0,1
4082	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[36]	0,1
4083	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[37]	0,1
4084	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[38]	0,1
4085	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3	[39]	0,1
4086	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[0]	0,1
4087	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[1]	0,1
4088	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[2]	0,1
4089	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[3]	0,1
4090	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[4]	0,1
4091	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[5]	0,1
4092	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[6]	0,1
4093	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[7]	0,1
4094	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[8]	0,1
4095	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[9]	0,1
4096	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[10]	0,1
4097	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[11]	0,1

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
4098	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[12]	0,1
4099	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[13]	0,1
4100	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[14]	0,1
4101	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[15]	0,1
4102	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[16]	0,1
4103	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[17]	0,1
4104	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[18]	0,1
4105	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[19]	0,1
4106	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[20]	0,1
4107	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[21]	0,1
4108	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[22]	0,1
4109	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[23]	0,1
4110	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[24]	0,1
4111	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[25]	0,1
4112	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[26]	0,1
4113	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[27]	0,1
4114	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[28]	0,1
4115	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[29]	0,1
4116	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[30]	0,1
4117	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[31]	0,1
4118	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[32]	0,1
4119	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[33]	0,1
4120	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[34]	0,1
4121	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[35]	0,1
4122	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[36]	0,1
4123	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[37]	0,1
4124	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[38]	0,1
4125	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L1-L2	[39]	0,1
4126	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[0]	0,1
4127	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[1]	0,1
4128	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[2]	0,1
4129	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[3]	0,1
4130	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[4]	0,1
4131	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[5]	0,1
4132	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[6]	0,1
4133	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[7]	0,1
4134	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[8]	0,1
4135	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[9]	0,1
4136	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[10]	0,1
4137	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[11]	0,1
4138	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[12]	0,1
4139	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[13]	0,1
4140	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[14]	0,1
4141	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[15]	0,1
4142	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[16]	0,1
4143	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[17]	0,1
4144	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[18]	0,1
4145	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[19]	0,1
4146	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[20]	0,1
4147	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[21]	0,1
4148	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[22]	0,1
4149	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[23]	0,1
4150	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[24]	0,1
4151	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[25]	0,1
4152	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[26]	0,1
4153	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[27]	0,1
4154	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[28]	0,1
4155	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[29]	0,1
4156	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[30]	0,1
4157	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[31]	0,1
4158	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[32]	0,1
4159	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[33]	0,1
4160	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[34]	0,1
4161	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[35]	0,1
4162	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[36]	0,1
4163	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[37]	0,1



Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
4164	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[38]	0,1
4165	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L2-L3	[39]	0,1
4166	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[0]	0,1
4167	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[1]	0,1
4168	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[2]	0,1
4169	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[3]	0,1
4170	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[4]	0,1
4171	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[5]	0,1
4172	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[6]	0,1
4173	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[7]	0,1
4174	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[8]	0,1
4175	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[9]	0,1
4176	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[10]	0,1
4177	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[11]	0,1
4178	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[12]	0,1
4179	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[13]	0,1
4180	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[14]	0,1
4181	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[15]	0,1
4182	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[16]	0,1
4183	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[17]	0,1
4184	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[18]	0,1
4185	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[19]	0,1
4186	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[20]	0,1
4187	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[21]	0,1
4188	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[22]	0,1
4189	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[23]	0,1
4190	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[24]	0,1
4191	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[25]	0,1
4192	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[26]	0,1
4193	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[27]	0,1
4194	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[28]	0,1
4195	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[29]	0,1
4196	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[30]	0,1
4197	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[31]	0,1
4198	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[32]	0,1
4199	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[33]	0,1
4200	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[34]	0,1
4201	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[35]	0,1
4202	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[36]	0,1
4203	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[37]	0,1
4204	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[38]	0,1
4205	SHORT	RD	V	Average, Harmonic U L3-L1	[39]	0,1
4226	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[0]	1
4227	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[1]	1
4228	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[2]	1
4229	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[3]	1
4230	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[4]	1
4231	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[5]	1
4232	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[6]	1
4233	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[7]	1
4234	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[8]	1
4235	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[9]	1
4236	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[10]	1
4237	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[11]	1
4238	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[12]	1
4239	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[13]	1
4240	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[14]	1
4241	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[15]	1
4242	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[16]	1
4243	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[17]	1
4244	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[18]	1
4245	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[19]	1
4246	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[20]	1
4247	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[21]	1
4248	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[22]	1
4249	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[23]	1

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
4250	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[24]	1
4251	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[25]	1
4252	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[26]	1
4253	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[27]	1
4254	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[28]	1
4255	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[29]	1
4256	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[30]	1
4257	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[31]	1
4258	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[32]	1
4259	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[33]	1
4260	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[34]	1
4261	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[35]	1
4262	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[36]	1
4263	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[37]	1
4264	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[38]	1
4265	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L1	[39]	1
4266	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[0]	1
4267	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[1]	1
4268	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[2]	1
4269	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[3]	1
4270	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[4]	1
4271	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[5]	1
4272	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[6]	1
4273	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[7]	1
4274	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[8]	1
4275	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[9]	1
4276	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[10]	1
4277	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[11]	1
4278	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[12]	1
4279	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[13]	1
4280	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[14]	1
4281	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[15]	1
4282	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[16]	1
4283	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[17]	1
4284	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[18]	1
4285	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[19]	1
4286	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[20]	1
4287	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[21]	1
4288	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[22]	1
4289	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[23]	1
4290	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[24]	1
4291	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[25]	1
4292	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[26]	1
4293	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[27]	1
4294	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[28]	1
4295	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[29]	1
4296	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[30]	1
4297	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[31]	1
4298	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[32]	1
4299	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[33]	1
4300	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[34]	1
4301	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[35]	1
4302	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[36]	1
4303	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[37]	1
4304	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[38]	1
4305	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L2	[39]	1
4306	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[0]	1
4307	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[1]	1
4308	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[2]	1
4309	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[3]	1
4310	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[4]	1
4311	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[5]	1
4312	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[6]	1
4313	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[7]	1
4314	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[8]	1
4315	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[9]	1



Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
4316	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[10]	1
4317	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[11]	1
4318	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[12]	1
4319	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[13]	1
4320	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[14]	1
4321	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[15]	1
4322	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[16]	1
4323	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[17]	1
4324	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[18]	1
4325	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[19]	1
4326	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[20]	1
4327	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[21]	1
4328	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[22]	1
4329	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[23]	1
4330	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[24]	1
4331	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[25]	1
4332	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[26]	1
4333	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[27]	1
4334	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[28]	1
4335	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[29]	1
4336	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[30]	1
4337	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[31]	1
4338	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[32]	1
4339	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[33]	1
4340	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[34]	1
4341	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[35]	1
4342	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[36]	1
4343	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[37]	1
4344	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[38]	1
4345	SHORT	RD	mA	Average, Harmonic I L3	[39]	1

## Maxwerte, Typ Float, Fourieranalyse

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
2598	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[0]
2600	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[1]
2602	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[2]
2604	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[3]
2606	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[4]
2608	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[5]
2610	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[6]
2612	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[7]
2614	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[8]
2616	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[9]
2618	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[10]
2620	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[11]
2622	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[12]
2624	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[13]
2626	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[14]
2628	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[15]
2630	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[16]
2632	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[17]
2634	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[18]
2636	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[19]
2638	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[20]
2640	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[21]
2642	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[22]
2644	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[23]
2646	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[24]
2648	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[25]
2650	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[26]
2652	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[27]
2654	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[28]
2656	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[29]
2658	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[30]
2660	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[31]
2662	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[32]
2664	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[33]
2666	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[34]
2668	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[35]
2670	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[36]
2672	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[37]
2674	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[38]
2676	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[39]
2678	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[0]
2680	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[1]
2682	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[2]
2684	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[3]
2686	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[4]
2688	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[5]
2690	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[6]
2692	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[7]
2694	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[8]
2696	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[9]
2698	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[10]
2700	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[11]
2702	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[12]
2704	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[13]
2706	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[14]
2708	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[15]
2710	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[16]
2712	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[17]
2714	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[18]
2716	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[19]
2718	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[20]
2720	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[21]
2722	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[22]
2724	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[23]
2726	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[24]
2728	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[25]

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
2730	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[26]
2732	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[27]
2734	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[28]
2736	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[29]
2738	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[30]
2740	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[31]
2742	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[32]
2744	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[33]
2746	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[34]
2748	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[35]
2750	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[36]
2752	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[37]
2754	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[38]
2756	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[39]
2758	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[0]
2760	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[1]
2762	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[2]
2764	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[3]
2766	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[4]
2768	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[5]
2770	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[6]
2772	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[7]
2774	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[8]
2776	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[9]
2778	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[10]
2780	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[11]
2782	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[12]
2784	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[13]
2786	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[14]
2788	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[15]
2790	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[16]
2792	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[17]
2794	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[18]
2796	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[19]
2798	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[20]
2800	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[21]
2802	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[22]
2804	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[23]
2806	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[24]
2808	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[25]
2810	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[26]
2812	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[27]
2814	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[28]
2816	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[29]
2818	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[30]
2820	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[31]
2822	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[32]
2824	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[33]
2826	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[34]
2828	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[35]
2830	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[36]
2832	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[37]
2834	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[38]
2836	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[39]
2838	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[0]
2840	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[1]
2842	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[2]
2844	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[3]
2846	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[4]
2848	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[5]
2850	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[6]
2852	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[7]
2854	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[8]
2856	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[9]
2858	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[10]
2860	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[11]

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
2862	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[12]
2864	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[13]
2866	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[14]
2868	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[15]
2870	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[16]
2872	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[17]
2874	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[18]
2876	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[19]
2878	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[20]
2880	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[21]
2882	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[22]
2884	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[23]
2886	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[24]
2888	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[25]
2890	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[26]
2892	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[27]
2894	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[28]
2896	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[29]
2898	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[30]
2900	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[31]
2902	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[32]
2904	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[33]
2906	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[34]
2908	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[35]
2910	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[36]
2912	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[37]
2914	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[38]
2916	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[39]
2918	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[0]
2920	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[1]
2922	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[2]
2924	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[3]
2926	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[4]
2928	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[5]
2930	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[6]
2932	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[7]
2934	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[8]
2936	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[9]
2938	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[10]
2940	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[11]
2942	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[12]
2944	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[13]
2946	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[14]
2948	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[15]
2950	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[16]
2952	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[17]
2954	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[18]
2956	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[19]
2958	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[20]
2960	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[21]
2962	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[22]
2964	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[23]
2966	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[24]
2968	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[25]
2970	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[26]
2972	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[27]
2974	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[28]
2976	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[29]
2978	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[30]
2980	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[31]
2982	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[32]
2984	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[33]
2986	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[34]
2988	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[35]
2990	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[36]
2992	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[37]

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
2994	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[38]
2996	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[39]
2998	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[0]
3000	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[1]
3002	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[2]
3004	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[3]
3006	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[4]
3008	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[5]
3010	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[6]
3012	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[7]
3014	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[8]
3016	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[9]
3018	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[10]
3020	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[11]
3022	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[12]
3024	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[13]
3026	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[14]
3028	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[15]
3030	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[16]
3032	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[17]
3034	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[18]
3036	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[19]
3038	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[20]
3040	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[21]
3042	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[22]
3044	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[23]
3046	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[24]
3048	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[25]
3050	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[26]
3052	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[27]
3054	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[28]
3056	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[29]
3058	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[30]
3060	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[31]
3062	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[32]
3064	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[33]
3066	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[34]
3068	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[35]
3070	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[36]
3072	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[37]
3074	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[38]
3076	FLOAT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3-L1	[39]
3118	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[0]
3120	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[1]
3122	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[2]
3124	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[3]
3126	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[4]
3128	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[5]
3130	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[6]
3132	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[7]
3134	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[8]
3136	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[9]
3138	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[10]
3140	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[11]
3142	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[12]
3144	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[13]
3146	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[14]
3148	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[15]
3150	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[16]
3152	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[17]
3154	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[18]
3156	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[19]
3158	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[20]
3160	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[21]
3162	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[22]
3164	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[23]

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
3166	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[24]
3168	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[25]
3170	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[26]
3172	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[27]
3174	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[28]
3176	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[29]
3178	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[30]
3180	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[31]
3182	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[32]
3184	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[33]
3186	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[34]
3188	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[35]
3190	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[36]
3192	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[37]
3194	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[38]
3196	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L1	[39]
3198	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[0]
3200	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[1]
3202	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[2]
3204	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[3]
3206	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[4]
3208	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[5]
3210	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[6]
3212	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[7]
3214	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[8]
3216	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[9]
3218	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[10]
3220	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[11]
3222	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[12]
3224	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[13]
3226	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[14]
3228	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[15]
3230	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[16]
3232	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[17]
3234	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[18]
3236	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[19]
3238	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[20]
3240	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[21]
3242	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[22]
3244	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[23]
3246	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[24]
3248	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[25]
3250	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[26]
3252	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[27]
3254	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[28]
3256	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[29]
3258	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[30]
3260	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[31]
3262	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[32]
3264	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[33]
3266	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[34]
3268	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[35]
3270	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[36]
3272	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[37]
3274	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[38]
3276	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L2	[39]
3278	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[0]
3280	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[1]
3282	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[2]
3284	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[3]
3286	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[4]
3288	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[5]
3290	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[6]
3292	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[7]
3294	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[8]
3296	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[9]

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index
3298	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[10]
3300	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[11]
3302	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[12]
3304	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[13]
3306	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[14]
3308	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[15]
3310	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[16]
3312	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[17]
3314	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[18]
3316	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[19]
3318	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[20]
3320	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[21]
3322	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[22]
3324	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[23]
3326	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[24]
3328	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[25]
3330	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[26]
3332	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[27]
3334	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[28]
3336	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[29]
3338	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[30]
3340	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[31]
3342	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[32]
3344	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[33]
3346	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[34]
3348	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[35]
3350	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[36]
3352	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[37]
3354	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[38]
3356	FLOAT	RD/WR	A	Maximum, Harmonic I L3	[39]



## Maxwerte, Typ Short, Fourieranalyse

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
4395	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[0]	0,1
4396	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[1]	0,1
4397	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[2]	0,1
4398	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[3]	0,1
4399	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[4]	0,1
4400	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[5]	0,1
4401	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[6]	0,1
4402	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[7]	0,1
4403	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[8]	0,1
4404	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[9]	0,1
4405	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[10]	0,1
4406	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[11]	0,1
4407	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[12]	0,1
4408	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[13]	0,1
4409	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[14]	0,1
4410	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[15]	0,1
4411	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[16]	0,1
4412	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[17]	0,1
4413	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[18]	0,1
4414	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[19]	0,1
4415	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[20]	0,1
4416	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[21]	0,1
4417	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[22]	0,1
4418	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[23]	0,1
4419	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[24]	0,1
4420	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[25]	0,1
4421	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[26]	0,1
4422	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[27]	0,1
4423	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[28]	0,1
4424	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[29]	0,1
4425	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[30]	0,1
4426	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[31]	0,1
4427	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[32]	0,1
4428	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[33]	0,1
4429	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[34]	0,1
4430	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[35]	0,1
4431	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[36]	0,1
4432	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[37]	0,1
4433	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[38]	0,1
4434	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1	[39]	0,1
4435	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[0]	0,1
4436	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[1]	0,1
4437	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[2]	0,1
4438	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[3]	0,1
4439	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[4]	0,1
4440	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[5]	0,1
4441	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[6]	0,1
4442	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[7]	0,1
4443	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[8]	0,1
4444	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[9]	0,1
4445	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[10]	0,1
4446	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[11]	0,1
4447	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[12]	0,1
4448	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[13]	0,1
4449	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[14]	0,1
4450	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[15]	0,1
4451	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[16]	0,1
4452	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[17]	0,1
4453	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[18]	0,1
4454	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[19]	0,1
4455	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[20]	0,1
4456	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[21]	0,1
4457	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[22]	0,1
4458	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[23]	0,1
4459	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[24]	0,1
4460	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[25]	0,1



Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
4461	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[26]	0,1
4462	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[27]	0,1
4463	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[28]	0,1
4464	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[29]	0,1
4465	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[30]	0,1
4466	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[31]	0,1
4467	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[32]	0,1
4468	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[33]	0,1
4469	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[34]	0,1
4470	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[35]	0,1
4471	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[36]	0,1
4472	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[37]	0,1
4473	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[38]	0,1
4474	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2	[39]	0,1
4475	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[0]	0,1
4476	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[1]	0,1
4477	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[2]	0,1
4478	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[3]	0,1
4479	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[4]	0,1
4480	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[5]	0,1
4481	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[6]	0,1
4482	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[7]	0,1
4483	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[8]	0,1
4484	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[9]	0,1
4485	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[10]	0,1
4486	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[11]	0,1
4487	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[12]	0,1
4488	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[13]	0,1
4489	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[14]	0,1
4490	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[15]	0,1
4491	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[16]	0,1
4492	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[17]	0,1
4493	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[18]	0,1
4494	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[19]	0,1
4495	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[20]	0,1
4496	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[21]	0,1
4497	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[22]	0,1
4498	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[23]	0,1
4499	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[24]	0,1
4500	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[25]	0,1
4501	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[26]	0,1
4502	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[27]	0,1
4503	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[28]	0,1
4504	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[29]	0,1
4505	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[30]	0,1
4506	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[31]	0,1
4507	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[32]	0,1
4508	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[33]	0,1
4509	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[34]	0,1
4510	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[35]	0,1
4511	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[36]	0,1
4512	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[37]	0,1
4513	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[38]	0,1
4514	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L3	[39]	0,1
4515	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[0]	0,1
4516	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[1]	0,1
4517	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[2]	0,1
4518	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[3]	0,1
4519	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[4]	0,1
4520	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[5]	0,1
4521	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[6]	0,1
4522	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[7]	0,1
4523	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[8]	0,1
4524	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[9]	0,1
4525	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[10]	0,1
4526	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[11]	0,1

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
4527	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[12]	0,1
4528	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[13]	0,1
4529	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[14]	0,1
4530	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[15]	0,1
4531	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[16]	0,1
4532	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[17]	0,1
4533	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[18]	0,1
4534	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[19]	0,1
4535	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[20]	0,1
4536	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[21]	0,1
4537	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[22]	0,1
4538	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[23]	0,1
4539	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[24]	0,1
4540	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[25]	0,1
4541	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[26]	0,1
4542	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[27]	0,1
4543	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[28]	0,1
4544	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[29]	0,1
4545	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[30]	0,1
4546	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[31]	0,1
4547	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[32]	0,1
4548	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[33]	0,1
4549	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[34]	0,1
4550	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[35]	0,1
4551	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[36]	0,1
4552	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[37]	0,1
4553	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[38]	0,1
4554	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L2	[39]	0,1
4555	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[0]	0,1
4556	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[1]	0,1
4557	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[2]	0,1
4558	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[3]	0,1
4559	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[4]	0,1
4560	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[5]	0,1
4561	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[6]	0,1
4562	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[7]	0,1
4563	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[8]	0,1
4564	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[9]	0,1
4565	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[10]	0,1
4566	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[11]	0,1
4567	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[12]	0,1
4568	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[13]	0,1
4569	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[14]	0,1
4570	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[15]	0,1
4571	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[16]	0,1
4572	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[17]	0,1
4573	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[18]	0,1
4574	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[19]	0,1
4575	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[20]	0,1
4576	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[21]	0,1
4577	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[22]	0,1
4578	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[23]	0,1
4579	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[24]	0,1
4580	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[25]	0,1
4581	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[26]	0,1
4582	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[27]	0,1
4583	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[28]	0,1
4584	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[29]	0,1
4585	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[30]	0,1
4586	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[31]	0,1
4587	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[32]	0,1
4588	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[33]	0,1
4589	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[34]	0,1
4590	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[35]	0,1
4591	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[36]	0,1
4592	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[37]	0,1

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
4593	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[38]	0,1
4594	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L2-L3	[39]	0,1
4595	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[0]	0,1
4596	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[1]	0,1
4597	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[2]	0,1
4598	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[3]	0,1
4599	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[4]	0,1
4600	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[5]	0,1
4601	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[6]	0,1
4602	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[7]	0,1
4603	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[8]	0,1
4604	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[9]	0,1
4605	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[10]	0,1
4606	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[11]	0,1
4607	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[12]	0,1
4608	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[13]	0,1
4609	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[14]	0,1
4610	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[15]	0,1
4611	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[16]	0,1
4612	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[17]	0,1
4613	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[18]	0,1
4614	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[19]	0,1
4615	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[20]	0,1
4616	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[21]	0,1
4617	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[22]	0,1
4618	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[23]	0,1
4619	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[24]	0,1
4620	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[25]	0,1
4621	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[26]	0,1
4622	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[27]	0,1
4623	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[28]	0,1
4624	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[29]	0,1
4625	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[30]	0,1
4626	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[31]	0,1
4627	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[32]	0,1
4628	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[33]	0,1
4629	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[34]	0,1
4630	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[35]	0,1
4631	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[36]	0,1
4632	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[37]	0,1
4633	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[38]	0,1
4634	SHORT	RD/WR	V	Maximum, Harmonic U L1-L3	[39]	0,1
4655	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[0]	1
4656	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[1]	1
4657	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[2]	1
4658	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[3]	1
4659	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[4]	1
4660	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[5]	1
4661	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[6]	1
4662	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[7]	1
4663	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[8]	1
4664	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[9]	1
4665	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[10]	1
4666	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[11]	1
4667	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[12]	1
4668	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[13]	1
4669	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[14]	1
4670	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[15]	1
4671	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[16]	1
4672	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[17]	1
4673	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[18]	1
4674	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[19]	1
4675	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[20]	1
4676	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[21]	1
4677	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[22]	1
4678	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[23]	1

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
4679	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[24]	1
4680	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[25]	1
4681	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[26]	1
4682	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[27]	1
4683	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[28]	1
4684	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[29]	1
4685	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[30]	1
4686	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[31]	1
4687	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[32]	1
4688	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[33]	1
4689	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[34]	1
4690	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[35]	1
4691	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[36]	1
4692	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[37]	1
4693	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[38]	1
4694	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L1	[39]	1
4695	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[0]	1
4696	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[1]	1
4697	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[2]	1
4698	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[3]	1
4699	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[4]	1
4700	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[5]	1
4701	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[6]	1
4702	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[7]	1
4703	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[8]	1
4704	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[9]	1
4705	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[10]	1
4706	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[11]	1
4707	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[12]	1
4708	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[13]	1
4709	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[14]	1
4710	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[15]	1
4711	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[16]	1
4712	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[17]	1
4713	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[18]	1
4714	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[19]	1
4715	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[20]	1
4716	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[21]	1
4717	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[22]	1
4718	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[23]	1
4719	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[24]	1
4720	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[25]	1
4721	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[26]	1
4722	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[27]	1
4723	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[28]	1
4724	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[29]	1
4725	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[30]	1
4726	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[31]	1
4727	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[32]	1
4728	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[33]	1
4729	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[34]	1
4730	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[35]	1
4731	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[36]	1
4732	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[37]	1
4733	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[38]	1
4734	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L2	[39]	1
4735	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[0]	1
4736	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[1]	1
4737	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[2]	1
4738	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[3]	1
4739	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[4]	1
4740	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[5]	1
4741	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[6]	1
4742	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[7]	1
4743	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[8]	1
4744	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[9]	1

Adresse	Format	RD/WR	Einheit	Bemerkung	Index	Auflösung
4745	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[10]	1
4746	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[11]	1
4747	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[12]	1
4748	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[13]	1
4749	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[14]	1
4750	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[15]	1
4751	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[16]	1
4752	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[17]	1
4753	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[18]	1
4754	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[19]	1
4755	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[20]	1
4756	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[21]	1
4757	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[22]	1
4758	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[23]	1
4759	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[24]	1
4760	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[25]	1
4761	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[26]	1
4762	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[27]	1
4763	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[28]	1
4764	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[29]	1
4765	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[30]	1
4766	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[31]	1
4767	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[32]	1
4768	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[33]	1
4769	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[34]	1
4770	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[35]	1
4771	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[36]	1
4772	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[37]	1
4773	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[38]	1
4774	SHORT	RD/WR	mA	Maximum, Harmonic I L3	[39]	1